



03

1562/19 - 11. prosinec
DOŠLO DNE 18-12-2019**MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN**
Odbor životního prostředí

nám. J. M. Marků 12
Lanškroun - Vnitřní Město
563 01 Lanškroun
www.lanskroun.eu

Vyřizuje: Ing. Aleš Dřímál
Telefon: 465 385 287
E-mail: ales.drimal@lanskroun.eu
Sp. zn.: OŽP/34948/2019/ADř
Počet listů dokumentu: 2
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0
Spisový znak: 52.1
Sk. zn.: V/5
Čj.: MULA 35166/2019

SUDOP Brno, spol s.r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

V Lanškrouně: 16. prosince 2019

Stanovisko odboru životního prostředí

Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí obdržel Vaši žádost o vyjádření ke stavbě: **„Rekonstrukce transformátorů 22/3kV na TNS Rudoltice“** z hlediska zájmů ochrany životního prostředí.

Katastrální území: Rudoltice u Lanškrouna

Investor: SŽDS s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, v zast. Stavební správa východ, Nerudova 1,
772 58 Olomouc

Odbor životního prostředí na základě Vaší žádosti vydává toto souhrnné stanovisko:

Orgán ochrany přírody: Ing. Aleš Dřímál

Věcně a místně příslušný dle § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění se k záměru vyjadřuje takto:

- Při realizaci stavby je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin, živočichů a dřevin podle § 5 a 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Při stavebních pracích nesmí docházet k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů. Při porušení podmínek obecné ochrany rostlin a živočichů je orgán ochrany přírody oprávněn zakázat nebo omezit rušivou činnost.

Orgán v oblasti nakládání s odpady: Ing. Pavel Rittich v.z. Bc. Petra Juřinová

věcně příslušný podle § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“) vydává ke shora uvedené věci toto vyjádření:

Závazné stanovisko o odpadech bylo vydáno v samostatném řízení dne 16.12.2019.

- 1 -

Město Lanškroun
Tel.: 465 385 111, E-mail: podatelna@lanskroun.eu
IČO: 00279102, Č. účtu: 19-2725611/0100

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN

Odbor životního prostředí

Orgán ochrany ovzduší: Ing. Pavel Rittich v.z. Bc. Petra Juřinová

věcně příslušný podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, vydává ke shora uvedené věci toto vyjádření:

Při realizaci předmětného záměru (zejména zemních a stavebních pracích, ale i pojezdu mechanizace a vozidel) je nutné předcházet znečišťování ovzduší prachem. Vznikající prašnost musí být vhodnými technickými a organizačními prostředky minimalizována.

Orgán lesního hospodářství: Ing. Táňa Papíková

Orgán státní správy lesního hospodářství věcně a místně příslušný podle lesního zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění, vydává ke shora uvedené věci toto vyjádření: bez připomínek.

Vodoprávní úřad: Richard Kohout, Ing. Jiří Šebrle

Městský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „vodní zákon“*), podle ustanovení § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“*), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „správní řád“*), a jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (*dále jen „stavební zákon“*), vydává v dané věci stanovisko:

Záměr realizace stavby „Rekonstrukce transformátorů 22/3kV na TNS Rudoltice“ na pozemcích parc. č. 2304/5 a st. 299 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna je možný za podmínek a s upozorněními:

1. Havarijní jímky pro případ úniku oleje budou nepropustné.
2. Realizace záměru si **vyžádá změnu plánu opatření pro případy havárie**, který bude po dokončení záměru předložen vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Lanškroun ke schválení.
3. Při stavebních pracích a užívání stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami, ve smyslu § 39 vodního zákona. Zejména se jedná o ropné produkty ze stavebních a dopravních prostředků. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu.
4. Výkopový materiál, přebytečná zemina, zbylý stavební materiál a odpady ze stavby nebudou ukládány do vodních toků, na břehy vodních toků, v nivách vodních toků, ani v záplavových územích vodních toků.
5. Sklárky sypkých materiálů a vytěžené zeminy budou zabezpečeny proti splavování.

Orgán ochrany ZPF: Bc. Petra Juřinová

Stavba se nedotýká zájmů na ochranu ZPF.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN
Odbor životního prostředí



Doba platnosti stanoviska odboru životního prostředí je 2 roky ode dne jeho vydání.

Ing. Aleš Dřímál
referent odboru životního prostředí

Na vědomí:
Městský úřad Lanškroun, odbor stavební úřad, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **601111_008425** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **3** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 17.12.2019 v 15:50:04. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 17.12.2019 14:51:08. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **4D 8B E5**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu **Ing. Aleš Dřímál, referent, Městský úřad Lanškroun, 94, MĚSTO LANŠKROUN [IČ 00279102]**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 17.12.2019 v 15:50:04. Údaje o časovém razítku: datum a čas **16.12.2019 16:32:11**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 71 42**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Brno 11**

Česká pošta, s.p. dne 17.12.2019

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

JANA MORAVCOVÁ



Otisk úředního razítka:



Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.