

Váš dopis zn.: -

Ze dne: -

Naše zn.: 11118/2016-SZDC-
SSZ-ÚE-Baš

Vyřizuje: Helena Bašťařová

Telefon: 972 524 081

Mobil: 724 129 033

E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 30.06.2016

dle rozdělovníku

Modernizace ŽST Karlovy Vary – staniční část **Dodatečné informace č. 4 – odpovědi na zasláné dotazy dodavatelů**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zasláné dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 6:

V zadavatelem poskytnuté projektové dokumentaci pro PS 1411, Výtah z podchodu na nástupiště č.2, není k dispozici příčný řez šachtou s určením výšky horního přejezdu v hlavě šachty a hloubky prohlubně.

Žádáme zadavatele o kontrolu a doplnění projektové dokumentace.

Odpověď:

V rámci PS 1411 je řešena technologie výtahu nikoliv jeho stavební řešení. To je součástí SO 2141.1 kde je i příčný řez celou výtahovou šachtou se stanovením konkrétních výšek jak v podchodu tak na nástupišti. Projektant předpokládá, že si dodavatel uvědomuje úzkou potřebu koordinace mezi PS 1411 a SO 2141.1.


Dotaz č. 7:

V technické zprávě SO 2121 a SO 2122 je požadavek, že na nástupišťích budou v rámci objektu SO 2121 osazeny lavičky, koše, informační skříně a nádoby na posypový materiál. Nikde není uveden požadavek na vzhled či typ mobiliáře a dále v SO 2121 v položkovém rozpočtu není položka pro informační skříně.

Doplň zadavatel chybějící údaje, resp. položky?

Odpověď:

Přesný typ mobiliáře (lavičky, koše, nádoby na posypový materiál) bude určen na základě dohody se SŽDC s.o. a zhotovitelem stavby. V dokumentaci jsou uvedeny pouze počty kusů. Neuvádíme konkrétního výrobce. Informační skříně budou zřízeny v rámci samostatné investice provozovatele reklamních ploch.



Ing. Lubor Hrubeš

ředitel

Stavební správa západ
na základě „Pověření“ č.1605
ze dne 13.06.2013