

<i>Název 1:</i> Oprava nástupišť v žst. Krnov	
<i>Název 2:</i>	
<i>Druh:</i> Oprava	<i>Stupeň stavby::</i> DSP, Projekt stavby
<i>Číslo jednací:</i>	
<i>Přijato:</i> 09.04.2020	<i>Termín:</i> 16.04.2020
<i>Stavebník:</i> SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00, Praha 1	
<i>Žadatel:</i> SŽDC s.o., Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00, Ostrava	
<i>Tratový/definiciční úsek:</i> 2252A1 - žst. Krnov, km 86.719 - 87.890	
<i>Lokalizace:</i>	
<i>Poznámky:</i>	
<i>Informování:</i>	

Vyjádření odborných správ:

ČD Telematika Ostrava - SKS

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

v zájmové oblasti se nachází (trasa přes nástupiště):

DOK 72 vl. ve správě ČD-Telematika, a.s. (modrá HDPE);

MOK 48 vl. ve správě ČD-Telematika, a.s. (stejná modrá HDPE, spolu s DOK72);

metalický sdělovací kabel TK 10 XN 0,8 ve správě Správa železnic, s.o., organizační jednotka CTD;

Průběh sítí je zakreslen ve výkresové části projektu, za předpokladu respektování přiložených podmínek nemáme námitek proti realizaci akce. Projekt nenavrhuje přeložení, přerušení nebo jiné úpravy s kabely v naší údržbě. V zájmové oblasti se mohou nacházet další (místní) sítě v naší údržbě, nutno vytyčit v terénu.

+ 2x příloha

Podepsal Tomáš Lariš dne 09.04.2020

ČD Telematika Ostrava - výstavba

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

V zájmovém území nástupišť č.1 až č.4 v žst.Krnov se nenachází žádné telekomunikační zařízení ve správě Správy železnic s.o.- CTD nebo ČD-Telematiky a.s.

V zájmovém území se ale nachází kabelové sítě ve správě Správy železnic s.o.- CTD a ČD-Telematiky a.s. Nutno proto respektovat vyjádření ČD-Telematiky a.s., SKS Ostrava.

Ing.Pavel Tomis

Podepsal Zagrapan Ján dne 14.04.2020

OŘ Ova - PO Ostrava

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

V bodě 5.8. Technické zprávy schází pro zajištění informovanosti a orientace cestujících, jak bude řešeno označení jednotlivých nástupišť a označení čísla kolejí.

V průběhu opravy příchodu k nástupištím je nutná etapizace tak, aby byla zachována částečná příchodová cesta pro cestující, při zachování bezpečnosti.

Podepsal Bernatík Zdeněk dne 16.04.2020

OŘ Ova - SEE

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

V souvislosti s opravou nástupišť požadujeme také provedení nového osvětlení nástupišť tak, aby bylo respektováno osvětlení prostoru dle předpisu SŽ E11, ČSN EN 12464-2 (36 0450).

připomínka: Radek Cibulka

Podepsal Čabala Ivan dne 14.04.2020

OŘ Ova - SMT

Souhlasím

Č.j.:

Podepsal Hrubá Hana, Ing. dne 14.04.2020

OŘ Ova - SPS

Souhlasím

Č.j.:

Bez připomínek SPS - mimo zájmové území SPS OŘ Ostrava. V prostoru nástupišť se nenacházejí inženýrské sítě ve správě SPS.

Zapsal: O.Jaroš

Podepsal Koňakovský Přemysl Ing. dne 16.04.2020

OŘ Ova - SSZT

Souhlasím

Č.j.:

+ 1x příloha

Podepsal Wajda Dalibor, Bc. dne 15.04.2020

OŘ Ova - Úsek provozu infrastruktury

Vyjádření není podepsáno.

OŘ Ova - Úsek řízení provozu

Souhlasím

Č.j.:

Viz vyjádření PO Ostrava.

Podepsal Fiedler Josef dne 16.04.2020

SŽ - CTD (bývalé TÚDC)

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Při realizaci akce Oprava nástupišť v žst. Krnov dojde ke styku s telekomunikačním vedením (DOK 72 vl., MOK 48 vl., TK 10xn, případně místní kabelizace) v majetku Správy železnic, státní organizace, které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD Telematika ze dne 9. 4. 2020.

Požadujeme před stavbou objednat u ČD Telematika vytýčení těchto kabelů a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jejich trasám, je nutné projednat způsob jejich ochrany s majitelem tj. Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky (dříve TÚDC) Praha dle platných Všeobecných podmínek pro kabely Správy železnic, státní organizace.

Při splnění těchto podmínek se stavbou souhlasíme.

Toto vyjádření má platnost dva roky ode dne vydání.

Podepsal Sládek Jiří, dipl.technik dne 15.04.2020

SŽ - SŽG - Ostrava

Souhlasím

Č.j.:

bez připomínek

Podepsal Bekárková Jitka Ing. dne 15.04.2020