



↑↑↑↑ SPODNÍ HRANA JEDNOTEK cca 3150mm NAD ZEMÍ
KÝVL GRAVITAČNÍMU ODVODU KONDENZÁTU

— UMÍSTĚNÍ NÁSTĚNNÝCH OVLADAČŮ V KAŽDÉ MÍSTNOSTI
JE NUTNÉ KONZULTOVAT S UŽIVATELI
PROPOJENÍ NÁSTĚNNÉHO OVLADAČE S KLIM. JEDNOTKOU
KOMUNIKAČNÍ KABELAŽÍ V POHLEDNÉ LÍSTĚ

— ROZVODY CHLAIDIVOVÉHO, PŘEDIZOLOVANÉHO ČU POTRUBÍ
--- SDK KUFY (DODÁVKA STAVBY)

KRESLIL: Ing. Marek Sulák	UPRAVIL: Ing. Marek Sulák	KONTROLOVAL: Ing. Marek Sulák
PROJEKTANT: Ing. Marek Sulák, Odborná 60, 614 00 Brno	MÍSTO STAVBY: Kopčovice 26, 611 42 Brno	INVESTOR: Ing. Marek Sulák, Odborná 60, 614 00 Brno
AKCE: Umístění klimatizačních jednotek na pracovišti se zaměstnanci Správy železnic, sídlní organizace		
FORMÁT: A3	DATAUM: 06/2020	PD 15.0
OBSAH: PÁNEŽ:	ČÁST VZT A KLIMATIZACE – I. ETAPA	VÝKRES: PÁNEŽ
PŮDORYS 1.NP		F12.3

SOCI?LN? ZAØ?ZEN?

MÝSTKO: 1 : 50