



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

NAŠE ZN: 9039/2016-SŽDC-SSV-Ú3/Rr
VYŘIZUJE: Ing. Radomíra Rečková
TEL: +420 725 744 197
E-MAIL: Reckova@szdc.cz
DATUM: Olomouc/5. 9.2016

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov“
Dodatečné informace č. 10

Dotaz č. 67:

SO 05-15-03.b – pol. č. 43 – Kanalizace z trub PP SN8 DN 150 dodávka, montáž včetně tvarovek. Ve výkazu výměr je uvedeno množství 134,5 m. Podle projektové dokumentace je množství pro DN 150 - 51 m.

DOTAZ: Opraví zadavatel výkaz výměr?

Odpověď k dotazu č. 67:

Položka odpovídá, je tam 83,5 m DN150 na přípojkách a pak 2 x 25,5m, tedy celkem 134,5m. Výkaz výměr tedy nebude opravován.

Dotaz č. 68:

SO 05-15-03.b – Ve výkazu výměr chybí položky pro kanalizaci z trub DN 300 a DN 200. Není zde uvedena položka pro kanalizaci z trub PP SN8 DN 300 – 38,92 m; a položka pro kanalizaci z trub PP SN8 DN 200 – 97,47 m.

DOTAZ: Doplní zadavatel tyto položky do výkazu výměr?

Odpověď k dotazu č. 68:

Bylo prověřeno, ve výkazu výměr opravdu chybí kanalizace PP DN 300- 38,92m a PP DN 200-97,47m.

Položky budou doplněny do výkazu výměr.

Dotaz č. 69:

SO 05-19-06 – pol. č. 31 – Výztuž vyrovnávacího a spádového betonu z kari sítí. Výsledné množství kari sítí, které je uvedeno ve výkazu výměr, je podle nás příliš velké a uvedený vzorec chybný. Může zadavatel provést kontrolu množství u této položky?

DOTAZ: Může zadavatel provést kontrolu množství u této položky?

Odpověď k dotazu č. 69:

Projektant provedl revizi položky, která byla ve výkazu výměr upravena následovně:

Vzorec - $(97*5+97*0,7+341*1)*1,05*0,04*1,15=43,175t$

- $97*5+97*0,7+341*1$ - celková plocha podkladních vrstev v m²
- 1,05 – stavební nepřesnost při bednění (viz také v pol. č. 30)
- 0,04 t/m² - ocelové sítě ve dvou řadách cca 30kg/m², kozlíky cca 10kg/m²



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

- 1,15 - přesah, prořez, prostřih.

Opravená část soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) tvoří přílohu této dodatečné informace a rovněž bude uveřejněna na profilu zadavatele na webovém portálu <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70994234>. Uchazeči jsou tedy povinni v zadávacím řízení použít tuto opravenou část soupisu prací.

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 641881).

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny úpravy zadávacích podmínek, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 11. 10. 2016 na den 12. 10. 2016, tedy o 1 kalendářní den. V Opravném Oznámení o zakázce – veřejné služby se tedy mění následující lhůty:

Oddíl IV. 3.3):

rušíme datum 11. 10. 2016 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 12. 10. 2016 v 10:00 hod.,

Oddíl IV. 3.4):

rušíme datum 11. 10. 2016 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 12. 10. 2016 v 10:00 hod.,

Oddíl IV. 3.7):

rušíme datum 11. 10. 2016 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 12. 10. 2016 v 10:15 hod.

Příloha: 3 Soupis prací_SO051906_31.8.2016.xls
SO 051503 b oprava 2_9_2016.xls

V Praze dne 5. 9. 2016

Ing. Jarmila Ozimá
ředitelka odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 1604
ze dne 13.06.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace