

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

SUDOP EU
Olšanská 1a
130 80 Praha 3

Váš dopis zn./ze dne
26.06.2019

Naše číslo jednací
KHSPA 12240/2019/HP-Pce

Vyřizuje/linka
Mečiarová/466052330
Ing. Pražanová/466531937
Ing. Libiaková/466052345
MUDr. Jelínková/466531940

Pardubice
09.08.2019

Závazné stanovisko

k předložené projektové dokumentaci k územnímu řízení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice - stavba pro dopravu, Náměstí Jana Pernera 217, Pardubice parc.č. 706/1 a p.p.č. 3000/21, 2798/28, 2798/36, 1778/65, 5530/1, 1778/67, 3000/1 v katastrálním území Pardubice“ - investor Správa železniční dopravní cesty s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, zastoupená organizační složkou Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Na základě žádosti společnosti SUDOP EU a.s., se sídlem Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, IČ 05165024, zastupující na základě plné moci investora Správa železniční dopravní cesty s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234, doručené dne 26.6.2019, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně veřejného zdraví) a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), projektovou dokumentaci k územnímu řízení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice - stavba pro dopravu, Náměstí Jana Pernera 217, Pardubice parc.č. 706/1 a p.p.č. 3000/21, 2798/28, 2798/36, 1778/65, 5530/1, 1778/67, 3000/1 v katastrálním území Pardubice“ - investor Správa železniční dopravní cesty s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, zastoupená organizační složkou Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací k územnímu řízení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice - stavba pro dopravu, Náměstí Jana Pernera 217, Pardubice parc.č. 706/1 v katastrálním území Pardubice“

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 a 3 zákona o ochraně veřejného zdraví a § 4 odst. 6 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění takto stanovených podmínek:

1. Pokud budou denní místnosti zaměstnanců (u ordinací, administrativních prostorů a ostatních pracovišť) sloužit ke konzumaci jídla, musí být vybaveny kromě dřezu také umývadlem na mytí rukou s tekoucí teplou a studenou pitnou vodou v souladu s § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 55 odst. 3 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud budou denní místnosti sloužit jako místnosti pro odpočinek, musí být osvětleny denním světlem.
2. Součástí projektové dokumentace ke stavebnímu řízení bude hluková studie, dokládající nepřekročení platných hygienických limitů hluku z provozu všech stávajících i nových stacionárních zdrojů hluku při maximálním výkonu souvisejících s provozem výpravní budovy na st.p.č. 706/1 a p.p.č. 3000/21, 2798/28, 2798/36, 1778/65, 5530/1, 1778/67, 3000/1 v k.ú.

Pardubice (rekuperační jednotky, chladicí jednotky,...) v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb pro dobu denní a dobu noční s ohledem na umístění těchto zdrojů hluku, v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. V případě, že budou hudební vybaveny zařízeními, jejichž provozem bude vyvolán hluk, bude součástí výše uvedené hlukové studie posouzení dokládající nepřekročení maximální hladiny akustického tlaku z provozu těchto zařízení při maximálním výkonu v nejbližších chráněných vnitřních prostorech stavby (byty, ordinace) pro dobu denní a v případě provozu i pro dobu noční (podmínka je stanovena v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Odůvodnění:

Předložená projektová dokumentace (dále jen „PD“), kterou zpracovali společnost SUDOP EU a.s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov, společnost SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 13080 Praha 3 - Žižkov a společnost PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice (datum zpracování: 04/2019, číslo smlouvy: 17-065.640, paré č.: 6), řeší komplexní obnovu a rekonstrukci stávající výpravní budovy v hlavní železniční stanici Pardubice. Jedná se o stavební úpravy a změny stávající dokončené stavby výpravní budovy, která slouží k zajištění železničního provozu.

Stavba je členěna na následující objekty a technická a technologická zařízení: SO 01.1 Hala, SO 01.2 Východní křídlo, SO 01.3 Výšková budova a Střed, SO 01.4 Západní křídlo a Bytový dům, SO 01.5 Úprava budovy na nástupišti 1, SO 01.6 Eskalátory, SO 02 Orientační systém, SO 03 Informační systém, SO 04 ZTI - Vodovod a kanalizace, SO 05 Vytápění, SO 06 Vzduchotechnika a chlazení, SO 07 Elektroinstalace, osvětlení - koncepce, SO 08 Sdělovací technika, SO 09 MaR, SO 10 Úprava vnějších ploch, SO 11 Vnitřní a vnější vybavení budov, SO 12 Stabilní hasicí zařízení, SO 13 ZOKT (zásady odvětrávání kouře a tepla) a PS 01 Výtahy. Stávající objekt celé výpravní budovy se skládá z Východního křídla, Haly, Výškové budovy a Středu, Západního křídla, Bytového domu a z přilehlých ploch.

SO 01. 1 Hala (zastavěná plocha 3 620 m²)

Podsklepená dvoupodlažní hala se nachází mezi Východním křídlem a Výškovou budovou. Jižní částí 1. PP Haly prochází koridorová chodba, která propojuje suterény všech částí budovy a navazuje i na podchodné tunely pod nástupišti. Tento koridor bude zachován. V 1. PP Haly jsou navrženy komunikační prostory, parkoviště pro zaměstnance budovy (59 parkovacích míst), zázemí správce, technologické prostory (strojovna VZT, vytápění, případná elektrorozvodna, strojovna pro zachytávání a využívání dešťové vody, sprinklerová nádrž), skladovací a rezervní prostory. Parkování bude řešeno automatickým parkovacím systémem, pro zaparkování je navržen autovýtah. V souhrnné technické zprávě PD je uvedeno, že součástí suterénu Haly jsou kryty civilní obrany, jeden v severovýchodním rohu a dva na jižní straně mezi schodišti z Haly do podchodů, v půdorysu 1. PP jsou tyto prostory označeny jako sklady. V PD je uvedeno, že po vyřazení z evidence stálých krytů je uvažováno jejich využití například jako historické prostory k prohlídkám, výstavám, únikovým hrám apod. V 1. NP zůstane účel užívání Haly zachován, jedná se o centrální komunikační prostor s navazujícími službami pro cestující. V 1. NP bude sanitární zařízení pro veřejnost (nově dispozičně upraveno: pro ženy předsíní s 4 umyvadly, 7 WC kabin + 1 WC kabina dětská; pro muže předsíní s 4 umyvadly, 6 pisoárových stání, 4 WC kabiny; WC bezbariérové; sprcha; místnost pro obsluhu s navazující čajovou kuchyní; úklidová místnost). Dále zde bude umístěno cca 7 obchodních jednotek s vlastním zázemím a sanitárním zařízením, cca 6 kanceláří (1 pro jiného dopravce s vlastním hygienickým zázemím a dále kanceláře dozorců, inforátora a výběrčího tržeb), 7 pokladen ČD, spisovna, úschovna zavazadel a odbavovací hala (čekárna). Dále je navrženo přesunutí stávajících provozních prostorů (zázemí úklidové služby, Policie a osoby ostražky) do Východního křídla. Pomocná a sanitární zařízení pro zaměstnance kanceláří a pokladen budou řešena v rámci jednotlivých úseků v jižním bloku haly. K dispozici budou mít zaměstnanci denní místnost s kuchyňkou, záchody, šatny s uzamykatelnými skříňkami a sprchy. Nově zde vznikne rozšířená obchodní jednotka (dále jen „OJ“) OJ 102 s možností kavárny či občerstvení s venkovním sezením. **KHS upozorňuje na nevyhovující dispoziční uspořádání a to - z prostoru přípravy občerstvení za barem je vstup přímo na WC personálu, bar je vybaven pouze jedním dřezem, chybí umyvadlo pro osobní hygienu, není šatna pro personál, není úklidová komora s výlevkou - v této fázi PD není provozovna detailně řešena. Je nutné dále upozornit i na skutečnost, že v OJ 148 je vstup na WC personálu přímo z prostoru OJ, což by vylučovalo využití prostoru této OJ**

pro prodej potravin. Ve stávající provozovně OJ 178 Costa Coffe dojde ke změně dispozic, bude odstraněno schodiště, přesune se personální WC a zvětší šatna. Rovněž ve stávající provozovně OJ 188 Point bude změněna dispozice zázemí. **Všechny OJ mají navrženo alespoň minimální hygienické zázemí, v dalším stupni PD je však nutno zohlednit konkrétní požadavky na potravinářské podniky.** Ve 2. NP se účel užívání nemění, ochozy zůstanou neveřejné a budou sloužit pro vedení sítí, vzduchotechniky a umístění okrasné zeleně.

SO 01. 2 Východní křídlo (zastavěná plocha 1220 m²)

Východní podsklepené třípodlažní křídlo navazuje západní částí na Halu, se kterou je komunikačně propojeno. Před Východním křídlem se nachází stávající zpevněná plocha s vymezenými parkovacími stáními. Jednotlivá patra budou propojena výtahem a schodištěm. V 1. PP Východního křídla jsou navrženy sklady, dále technologie pro zajištění chodu budovy a provozu dráhy (chlazení, elektro, akumulátorovna, kabelové závěry). V 1. NP jsou navrženy kanceláře pro Policii ČR včetně zázemí a sanitárního zařízení, kanceláře ČD, dopravní kancelář, úschovna zavazadel, technologie pro zajištění provozu dráhy (sdělovací místnost), sanitární zařízení (záchody a šatny) pro pracovníky DKV ČT, pro strojvedoucí a pro vlakové čtyř ČD a dále technologie elektro. Po obou stranách chodby ve 2. NP budou umístěny kanceláře, dále zasedací místnost, hodinový stroj a sanitární zařízení pro pracovníky kancelářů. 3. NP je pouze nad částí půdorysu 2. NP - bude zde sanitární pro zaměstnance, šatny, zasedací místnost, kuchyňka a sklady.

SO 01. 3 Výšková budova a Střed

Výšková budova a Střed se nacházejí mezi Halou a Západním křídlem, mají v určitých částech různý počet podlaží, jsou podsklepené a nejvyšším nadzemním podlažím je 8. NP. V 1. PP jsou navrženy strojovny VZT, šatny, kino „Sirius“ (cca 105 osob), které bude obnoveno pro víceúčelové využití včetně vytvoření nové kuchyně (tato fáze PD kuchyň neřeší), hala, záchody pro veřejnost, místnost pro úklidovou firmu, kanceláře, výstavní prostor a sklady. V 1. NP je navržena vstupní hala s recepcí a výtahem a dále restaurace se salonky a venkovní zahrádkou, kuchyň se zázemím (přípravný, sklady), zázemí pro personál kuchyně, kancelář, úklidová místnost, záchody pro veřejnost, prodejna lístků. Prostory původního rychlého občerstvení budou spojeny do jednoho prostoru (předpokládá se občerstvení nebo jiný komerční prostor). Navržen je bufet OJ 544 s kuchyní a zázemím pro personál (kuchyňka, šatna, úklid, sprcha, WC (v OJ 537 nevhodně bez předsíně – mísa i umyvadlo jsou v jedné místnosti), sklad chemie, OJ 531 komerční prostor se zázemím – pro personál kuchyňka, WC, úklid, sklad. **Pokud jde o prostor recepce ve vstupní hale OJ 524, kde jsou umístěny 3 stolky se židlemi, KHS upozorňuje, že tento prostor nelze využít jako „bar“ s přípravou či prodejem nápojů, občerstvení, neboť přímo z prostoru obsluhy za pultem je přímý vstup do zázemí obsluhy, což je místnost pod schodištěm s mísou WC a umyvadlem dohromady.**

Ve 2. NP jsou navrženy kanceláře, zasedací místnost a zázemí pro kanceláře (záchody, kuchyňka) a jsou zde umístěny vzduchotechnické jednotky. Ve 3. NP jsou navrženy učebny, zasedací místnost a zázemí (záchody, úklidová místnost). Ve 4. NP a 5. NP je navrženo ubytovací zařízení. V každém z těchto podlaží se nachází 8 ubytovacích jednotek skládajících se ze dvou pokojů (1 x 1 lůžkový pokoj a 1 x 2 lůžkový pokoj) a hygienického zařízení (sprcha, umyvadlo, WC). Dále se ve 4. NP a 5. NP nachází kuchyňka pro přípravu a konzumaci jídla, úklidová místnost se zázemím pro personál (předsíní s umyvadlem, WC kabina, úklidová kabina s výlevkou, šatna, sprcha), sklad čistého prádla a sklad špinavého prádla. V 6. NP, 7. NP a 8. NP jsou navrženy dispozičně stejně a nacházejí se zde kanceláře, zasedací místnost, kuchyňka pro přípravu a konzumaci jídla, sanitární zařízení pro ženy, pro muže a bezbariérové WC, dále úklidová místnost, technická místnost a balkon. Všechna podlaží jsou propojena schodištěm a výtahem.

SO 01.4 Západní křídlo (zastavěná plocha 1110 m²) a Bytový dům (zastavěná plocha 149 m²)

Západní podsklepené dvoupodlažní křídlo je ze severní strany rozděleno podsklepeným čtyřpodlažním Bytovým domem na východní a západní část. Na Bytový dům navazuje administrativní budova s č.p. 2560 - 2562 se 2 bytovými jednotkami s navrženým protihlukovým opatřením. Před východní částí Západního křídla se nachází parkoviště K+R a zásobování. V přízemí je stávající průjezd domem z parkoviště na stranu nástupiště, který bude zachován. Západní část Západního křídla přiléhá ze severu k pozemkům, které jsou ve vlastnictví investora, na jižní straně se nacházejí nástupiště. V rámci rekonstrukce bude zdemolován stávající přízemní přístavek garáží navazujících na Západní křídlo. V 1. PP Západního křídla jsou navrženy sklady, místnosti pro umístění technologie (vzduchotechnika, akumulátorovna, vytápna), pronajímatelné jednotky - neprofesionální hudebny a sanitární zařízení. V 1. NP Západního křídla budou vstupní vestibuly, 5 ordinací s čekárnou, lékárna se skladem a zázemím, 3 komerční (obchodní) jednotky, 2 administrativní jednotky

(kancelářské prostory se zázemím, kuchyňka, šatna, denní místnost), sklady, ústředny a sanitární zařízení. Vstup A na východní části severní fasády je určen pro ordinace a jejich zázemí. Na vstupní vestibul navazuje schodiště s výtahem do 2.NP, jedna ordinace s čekárnou, skladem čistým, skladem odpadů, úklidovou místností a WC s umývárnou. **Dveře kabiny WC, které bude určeno i pro pacienty je nutno otevírat směrem ven.** Na vstupní vestibul dále navazuje vstup do lékárny, která zahrnuje oficínu, kancelář farmaceuta, příjem zboží (z nástupiště), přípravnu s umývárnou, sklad léčiv, šatnu, denní místnost a WC pro personál.

KHS upozorňuje na skutečnost, že obě pronajímatelné jednotky OJ 729 a OJ 732 jsou řešeny se vstupem na WC personálu přímo z prostoru provozovny, což nebude umožňovat využití obchodních jednotek pro prodej potravin, pokud se neprovedenou takové dispoziční úpravy, které by tomuto přímému vstupu na WC z prostoru manipulace s potravinami zabránily.

V 1. NP Bytového domu budou kanceláře se sanitárním zařízením, kuchyňkou a sklady (původně zde byl byt, který nevyhovuje normám pro oslunění, proto zde bude nově umístěna kancelář odborů).

Ve 2. NP Západního křídla budou umístěny administrativní jednotky s vlastním zázemím a sanitárním zařízením (kanceláře s plochou 200 a 180 m²). Dále zde jsou navržena lékařská pracoviště (390 m² - cca 5 až 6 ordinací se zázemím, 1x společné pracoviště lékaře a sestry, 4x ordinace lékaře, 4x pracoviště sestry, společné zázemí tvořené šatnami pro muže a ženy, sprchami a WC (oddělené pro muže a ženy), denní místností, úklidovou komorou a WC pro pacienty (oddělené pro muže a ženy) s kabinami otvíracími se směrem ven. Předpokládaný počet personálu je cca 12 osob personálu. A budou zde i 2 bytové jednotky.

V Bytovém domě bude dále zachováno 6 bytů (2 bytové jednotky ve 2. NP, 2 bytové jednotky ve 3.NP a 2 bytové jednotky ve 4. NP - jeden byt o velikosti 2+kk a jeden byt o velikosti 1+1 ve 2. NP (původně se jednalo o jeden byt o velikosti 4+1), dále jeden byt o velikosti 2+kk a jeden byt o velikosti 1+1 ve 3. NP (původně se jednalo o jeden byt o velikosti 3+1) a jeden byt o velikosti 2+kk a jeden byt o velikosti 1+1 ve 4. NP (původně se jednalo o jeden byt o velikosti 3+1). Pro danou lokalitu a potřeby investora jsou vhodnější menší bytové jednotky. Návrh pouze upravuje stávající dispozice, které nevyhovují současnému způsobu bydlení (nové byty nevznikají). Původní 4 byty ve 3. a 4. NP obrácené okny ke kolejišti budou změněny na studia. Jednotlivá patra jsou propojena schodištěm a výtahem. Ve 3. a 4. NP budou také umístěna 4 studia. Pro bytový dům budou zachovány stávající vstupy z východní i západní části.

SO 01.5 Úpravy budovy na nástupišti 1

V rámci objektu dojde ke stavebnímu ošetření stávajících světlíků (anglických dvorků), tj. jejich obnově a zajištění jejich funkčnosti.

SO 01.6 Eskalátory

V jižní části objektu SO 01.1 Hala se nacházejí dvě schodiště propojující halu s nástupišti (jedno je ve středu Haly, druhé ve východní části). Tato schodiště budou nahrazena eskalátory.

SO 10 Úprava vnějších ploch

Ve východní části dojde k umístění automatického parkovacího systému pro osobní automobily do suterénních prostor pod nádražní halou. Dále dojde k úpravě vnějších ploch u Západního křídla.

Zásobování řešených objektů (Východní křídlo, Hala, Výšková část a střed, Západní křídlo a Bytový dům) pitnou vodou je zajištěno stávající vodovodní přípojkou PE DN 100 mm, která je společná pro všechny budovy a je napojena na stávající vodovodní řad DN 150 LT vedoucí v ulici Palackého třída. Technický stav a kapacita stávající vodovodní přípojky je vyhovující a přípojka zůstane stávající.

Protože v PD není zřejmé, jestli budou instalována v denních místnostech kromě dřezů také umývadla na mytí rukou, je v souladu § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 55 odst. 3 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovena **podmínka č.1.**

Zdrojem tepla pro vytápění všech částí budovy je **stávající centrální výměňková stanice typu voda/voda** umístěná v suterénu objektu SO 01.4 Západní křídlo. Ohřev teplé vody bude zajišťován centralizovaně ve výměňkové stanici. Dále bude pro všechny budovy proveden primární okruh teplé vody a cirkulace, který bude zajišťovat ohřev sekundárních rozvodů teplé vody a cirkulace v jednotlivých objektech. Ohřev bude zajištěn pomocí výkonného deskového výměníku.

Stávající větrací systémy budou nahrazeny novými. Vnitřní prostory, které bude možné větrat přirozeným způsobem, budou **větrány** otvíracími okny nebo větracími otvory. Místnosti bez oken budou větrány

nuceným způsobem - a to 2 systémy (s teplotní úpravou vzduchu - tj. centrálními rekuperačními jednotkami umístěnými ve strojovnách vzduchotechniky nebo rotačními výměníky ZZT a bez teplotní úpravy vzduchu - tj. potrubními přívodními nebo odvodními ventilátory).

Kanceláře v objektu SO 01.2 Východní křídlo budou **větrány** přirozeně (okny) a chlazeny pomocí cirkulačních jednotek FCU (alternativně pomocí SPLIT a MULTI SPLIT jednotek, jejichž venkovní jednotky budou umístěny na střeše objektu). Dvě šatny a velká zasedací místnost budou větrány nuceně - 3 centrálními jednotkami (jednotky pro šatny budou umístěny v suterénu v samostatné strojovně vzduchotechniky a jednotka pro zasedací místnost bude umístěna v samostatné strojovně vzduchotechniky nad zasedací místností). Veškeré vnitřní prostory v objektu SO 01.1 Hala budou větrány nuceně pomocí 10 ks centrálních jednotek, které budou umístěny v suterénu ve třech samostatných strojovnách vzduchotechniky. Vnitřní prostory (kanceláře a pokoje) v objektu SO 01.3 Výšková budova a Střed budou větrány přirozeně (okny). V kancelářích je navrženo chlazení pomocí cirkulačních jednotek FCU. Pro nucené větrání ostatních vnitřních prostor se uvažuje s 13 ks centrálních jednotek, které budou umístěny celkem v pěti samostatných strojovnách vzduchotechniky. **KHS upozorňuje, že všechny veřejné prostory, pracoviště, šatny a sanitární a pomocná zařízení musí být dostatečně odvětrána.**

Stávající chladicí zařízení VRV mini instalované v roce 2018 na střeše objektu SO 01.3, které slouží pro chlazení posledních dvou podlaží Výškové budovy, zůstane zachováno. Vnitřní prostory (kanceláře a pokoje) v objektu SO 01.4 Západní křídlo a Bytový dům budou větrány přirozeně (okny). V kancelářích, ordinacích a obchodních jednotkách je navrženo chlazení vzduchu pomocí cirkulačních jednotek FCU. Pro nucené větrání ostatních vnitřních prostor se uvažuje s 5 ks centrálních jednotek, které budou umístěny ve dvou samostatných strojovnách vzduchotechniky v suterénu.

Součástí PD je také nové napojení výpravní budovy na elektrickou síť. Vnitřní elektroinstalace zahrnuje novou transformační stanici, nový generátor, dodávku a montáž instalačních rozvaděčů, elektrické rozvody, světelné rozvody, nové umělé osvětlení, zásuvkové rozvody, napojení technologií, připojení na stávající uzemnění objektu a ochranu objektu před bleskem. **Osvětlení je** navrženo částečně denní (okna), doplněné umělým osvětlením. V PD je uvedeno, že intenzita umělého osvětlení v kancelářích, ordinacích a ostatních pracovištích, ve skladech i jiných prostorách (sanitární a pomocná zařízení, komunikační prostory) bude v souladu s platnou legislativou a normovými požadavky ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - část 1: Vnitřní pracovní prostory.

Součástí předložené PD pro vydání územního rozhodnutí není hlukové posouzení dokládající nepřekročení platných hygienických limitů hluku z provozu všech stávajících i nových stacionárních zdrojů hluku při maximálním výkonu souvisejících s provozem výpravní budovy na st.p.č. 706/1 a p.p.č. 3000/21, 2798/28, 2798/36, 1778/65, 5530/1, 1778/67, 3000/1 v k.ú. Pardubice (rekuperační jednotky, chladicí jednotky,...) v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb pro dobu denní a dobu noční s ohledem na umístění těchto zdrojů hluku - z tohoto důvodu je v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovena výše uvedená **podmínka č. 2.**

V PD pro vydání územního rozhodnutí dále není specifikováno využití navržených hudeben v Západním křídle, proto je v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovena výše uvedená **podmínka č. 3.**



MUDr. Antonín Vykydal
ředitel KHS

Příloha:
1xPD

Na vědomí:
KHS - HOK - zde
KHS - HV - zde
KHS - EPI - zde

