



Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov
Zapsaná v OR KS v Brně, odd. B, vl. 1170
IČO: 49454587, DIČ: CZ49454587

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Váš dopis zn./ze dne:

Naše značka:
2018-02588/20183432/TÚ/so

Vyřizuje:
Karel Soldán
k.soldan@vakvyskov.cz

Vyškov dne:
14. 11. 2018

Věc: Vyjádření k PD (stupeň – stavební povolení) na akci „Ivanovice na Hané ON oprava“

SO 02 - oprava venkovní kanalizace

Předložená projektová dokumentace pro stavební povolení řeší předpokládanou realizaci opravy – rekonstrukce areálové jednotné kanalizace sloužící pro odkanalizování zpevněných ploch a výpravní budovy železniční stanice v Ivanovicích na Hané v rámci akce „Ivanovice na Hané ON oprava“

Stavba je členěna na stavební objekty:
SO 02 - oprava venkovní kanalizace

V rámci akce je předpokládáno provedení rekonstrukce areálové kanalizace „stoka A1“ a „stoka A2“ napojené do stávající koncové revizní šachty na kanalizaci pro veřejnou potřebu BET DN 250 před objektem výpravní budovy včetně rekonstrukce svodů z objektu výpravní budovy. Do areálové kanalizace budou napojeny liniové vpusti z nástupiště, nové a stávající svody splaškové kanalizace z objektu a svody ze střechy objektu výpravní budovy. Rekonstrukce stok je předpokládána z kanalizačního potrubí z plastových trub PP v profilu DN 200.

S realizací stavby souhlasíme.

Ke stavbě sdělujeme následující:

1. Z hlediska dotčení vodních zdrojů a ochranných pásem vodních zdrojů (dále jen OPVZ) ve správě či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. je realizace stavby možná. Lokality stavby není situována v blízkosti vodního zdroje a v OPVZ, které jsou k dnešnímu dni ve správě či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
2. Z hlediska dotčení stávajících zařízení v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a jejich ochranného pásma je realizace stavby možná.


Sdělujeme, že:

- a) vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu ve městě Ivanovice na Hané je k dnešnímu dni v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
- b) v prostoru stavby a v blízkosti stavby se k dnešnímu dni nenachází vodovod pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
- c) vodovodní a kanalizační přípojky, přívody a vnitřní a areálové rozvody vody a kanalizace jsou v majetku majitelů jednotlivých připojených pozemků, objektů či areálů. Průběhy vodovodních a kanalizačních přípojek, přívodů a vnitřních a areálových rozvodů vody a kanalizace nemá společnost VaK Vyškov, a.s. v evidenci.
- d) bude provedena rekonstrukce a úprava areálové kanalizace v soukromém majetku
- e) bude provedena úprava koncové revizní šachty na kanalizaci v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
- f) budou prováděny výkopové a stavební práce v blízkosti a nad kanalizací a objekty na kanalizaci pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
- g) budou prováděny výkopové a stavební práce v blízkosti a nad areálovým rozvodem vody a kanalizace v soukromém majetku.

3. S realizací stavebního objektu SO 02 (oprava venkovní kanalizace) a provedením napojení rekonstruované areálové kanalizace do stávající koncové revizní šachty na kanalizaci pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. souhlasíme s tím, že:
- a) v rámci akce bude provedena úprava (kynety a bermy), příp. výměna, stávající koncové revizní šachty na kanalizaci pro veřejnou potřebu, do které je napojení areálové kanalizace provedeno. Napojení areálové kanalizace bude provedeno do dna stávající koncové revizní šachty na kanalizaci pro veřejnou potřebu. Revizní šachta na kanalizaci pro veřejnou potřebu musí odpovídat standardu společnosti VaK Vyškov, a.s. (vzor Brno)
 - b) v rámci akce nesmí dojít k navýšení stávajícího množství srážkových vod odváděných přímo do kanalizace pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
4. Při provádění výkopových a stavebních prací v blízkosti a nad kanalizací pro veřejnou potřebu a objekty na kanalizaci pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození či narušení potrubí a objektů tohoto zařízení.
5. **Investor, příp. dodavatel stavby přizve provozní středisko společnosti VaK Vyškov, a.s.** (stř. 02 – ČOV Vyškov, p. Valouch, tel.: 517346021, email: valouch@vakvyskov.cz) **ke kontrole:**
- a) provádění úpravy či výměny stávající koncové revizní šachty na kanalizaci pro veřejnou potřebu
 - b) provedení napojení areálové kanalizace do koncové revizní šachty na kanalizaci pro veřejnou potřebu
- O kontrole bude pracovníkem provozního střediska společnosti VaK Vyškov, a.s. (stř. 02) proveden zápis do stavebního deníku.
6. Zákres inž. sítí v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. je v projektové dokumentaci pouze informativní. Z tohoto důvodu **je nutno min. 7 dní před** zahájením výkopových a stavebních prací objednat u společnosti VaK Vyškov, a.s.:
- a) vytýčení kanalizačního řádu (stř. 02 – ČOV Vyškov, p. Valouch, tel.: 517346021, email: valouch@vakvyskov.cz).
7. Toto vyjádření slouží po účely povolení stavby na stavební objekt SO 02 vydaného příslušným stavebním úřadem.

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vydání.

S pozdravem


VODOVODY A KANALIZACE
VYSKOV, a.s. 17
682 01 Vyškov, Brněnská 410/13
Ing. Oldřich Novoměstský
vedoucí technického úseku