

LEGENDA :



- SZ Svorka zkušební
- DU Dchranný úhelník
- ZZ Základový zemnič
- SD Svorka okapová
- SS Svorka spojovací
- Jímač
- Hromosvodový jímač

1 Dznačovací řítek hromosvodového svodu

K jímacímu vedení hromosvodu budou připojeny veškeré kovové předné ty osazené na střechn.




Provedení hromosvodu bude provedeno dle dle ČSN EN 62305-3ED.2 a uzemnění dle ČSN 33 20 00 – 5 – 54.

Dobačka jímacího vedení



KOLEJ

Napojení hromosvodu na zemnič



PROJEKTANT : MARTIN KRIŽAN	ODP. PROJEKTANT : ING. VLASTIMIL KRIŽAN	MARTIN KRIŽAN
INVESTOR : SŽDC, Dílžďdná 1003/7, Praha 1, Nové Město 110 00		STRÁŽKY 72
MÍSTO : CHŘIBSKÁ		403 40, ÚSTÍ NAD LABEM
KRAJ : ÚSTECKÝ		TEL: 737 502 724
AKCE :		FORMÁT:
CHŘIBSKÁ ON – OPRAVA OBJEKTU		DATUM : BŘEZEN 2020
		STUPEŇ: DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY: 24/2020
OBSAH :		MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU:
HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ		1 : 100 E-04.4