

Matfiak Petr, Bc.

Od: Matfiak Petr, Bc.
Odesláno: 15. května 2020 13:38
Komu: Zaspal Vlastimil, Ing.
Předmět: Chřibská
Přílohy: stanovisko.pdf_[CD_Telematika_UL].pdf

Dobrý den,

Reakce na připomínky k PD Chřibská:

Slaboproud:

- Kamery nebudou napojeny do sítě Intranet – bude opraveno
- Stávající rozhlas není a ani nebude budován, informační systém nebude vybaven rozhlasem – bude opraveno
- Umístění RACKu 45U – OŘ UNŘP PO nechce umístění RACKu ČDT do DK z důvodu hluku, proto bylo zvoleno umístění do šatny OP07 za dveře
- Anténní stožár bude umístěn na centrální komín, pro kabely k anténám bude možné využít komínový průduch po zrušení topidla v DK – blíže není v PD řešeno, až při realizaci, když tak mi pošlete požadavky na velikost stožáru
- Střešní lávka bude u každého komínu, detailně bude řešeno až při realizaci

vymístění DK:

- Harmonogram prací je nastaven tak, že po plánovaném zahájení stavby v září 2020 budou započaty práce na demolici přístaveb a vnějších částech objektu, oprava DK přijde na řadu pravděpodobně až v březnu 2021, na kdy chceme plánovat výluky. Z tohoto důvodu je třeba zařízení ČDT přemístit v předstihu před demolicí.
- Připravuji objednávku na základě nabídky ČDT, chtěl bych to zrealizovat ještě před zahájením stavby

S pozdravem

Bc. Petr Matfiak

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Systémový specialista
Správa pozemních staveb

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
T 972 422 947
M 602 479 431
E matfiak@szdc.cz
www.szdc.cz

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese www.szdc.cz/dolozka