

Váš dopis zn.
Ze dne 27.4.2020
Naše zn.
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje Bc. Rudolf Klikar
Telefon +420 972 433 494
Mobil +420 601 395 115
E-mail klikar@szdc.cz

Datum 5. května 2020

SŽDC, s.o.
Oblastní ředitelství v Ústí nad
Labem

ISPD

Vyjádření k žádosti o připomínky k PD oprava objektu ŽST Chřibská

Žadatel: Správa železnic, s.o., SPS Ústí nad Labem

Stavba: projektová dokumentace - oprava objektu ŽST Chřibská

Za úsek náměstka pro řízení provozu Vám sdělujeme, že k předložené projektové dokumentaci máme následující připomínky:

1. Při realizaci stavby dle projektové dokumentace či činností na ní nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti dopravy na přilehlé provozované dopravní cestě.
2. Stavebními úpravami nebo běžnou činností při realizaci stavby nedojde k poškození užívaných technických zařízení ve vlastnictví SŽ.
3. V případě potřeby bude umožněn přístup IZS k provozované dopravní cestě.
4. Vzhledem ke katastrální poloze objektu a jeho způsobu užívání požadujeme zapojení vytápěcího systému na náhradní zdroj elektrické energie pro zajištění jeho činnosti při výpadcích či zajištění náhradního vytápění elektrickými topnými tělesy.

S pozdravem



Ing. Miloš Šteffl
náměstek ředitele pro řízení provozu
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Přílohy
0