

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 16765/2020-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Helena Baštářová  
Telefon +420 972 524 081  
Mobil +420 724 129 033  
E-mail bastarova@szdc.cz

zveřejněno na profilu zadavatele

Datum 22. července 2020

## **Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek**

### **Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 7**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č. 40:**

Objekt SO 20-01 - položka 34 (348173) Zábradlí z dílců kovových žárově zink ponorem s nátěrem – špatný výpočet tonáže, dle výkresu zábradlí je délka 632,539 m, madla zábradlí jsou navržena z profilu L80x8, který váží 9,63 kg, nikoli 4,57, jak je uvedeno v popisu položky ve VV. Sloupky jsou navrženy jako U 80, hmotnost 8,64 kg, nikoli 10,6kg, podle výkresu jich je 322 ks, výkaz výměr uvádí pouze 257 ks. Dále je ve VV uveden a do celkové tonáže započítán tahokov, který ale není navržen. Naopak chybí hmotnost patek pro kotvení k římsě. Je nutno přepočítat, hmotnost vychází cca 23 tun.

#### **Odpověď č. 40:**

Dotaz je kladen na již neaktuální dokumentaci, která byla zadavatelem zpřesněna a doplněna v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 1 ze dne 1. 7. 2020.

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ  
na základě Pověření č. 2446  
ze dne 11.5.2018  
Správa železnic, státní organizace