1	Válcovaný profil U65 - 1102,5	U65-ČSN 42 5570-1102,5	S235JR	7,817	12
1	Válcovaný profil U65 - 1128,5	U65-ČSN 42 5570-1128,5	S235JR	8,002	5
3	Válcovaný profil U65 - 1528	U65-ČSN 42 5570-1528	S235JR	10,834	4
1	Lem 4	CT 2055/4	S235JR	2,388	3
4	Lem 3	CT 2055/3	S235JR	1,692	2
2	Profil U65 - 2426	CT 2055/2	S235JR	17,194	1
KS	Název(Výrobce, o.č., poznámka)	Č.výkresu (Norma-Rozm.)	Materiál	Hm.[kg]	Poz.

A-A (1 : 10)



B-B (1 : 10)





POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BARVA RAL 7040 MIN. 80µm
METODA SVAŘOVÁNÍ: 135-PŘÍDAVNÝ MATERIÁL DLE TMP94.01
STUPEŇ JAKOSTI SVARŮ DLE ČSN EN ISO 5817-C
PŘESNOST ČSN EN ISO 13920-AE
ČSN EN ISO 2553 "A" (ČSN ISO 129-1 "mm")
ISO 2768-m



Detai uložení rámu do betonové podlahy.

Rám usadit do vodorovné roviny s max. výškovou odchylkou 1 mm na délku 2502 mm.

PS: Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení.

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT SO, PS:	Ing. Svoboda Jiří	
NAVRHL, VYPRACOVAL:	Ing. Svoboda Jiří	
INVESTOR:	Správa železnic, státní organizace	
KRAJ, OÚ:	Pardubický, ÚSTÍ NAD ORLICÍ	

Projektování elektrických zařízení
Ing. JIŘÍ SVOBODA
Příčná 422, 784 01 Červenka
R.Č. ČKAIT: 0011367
IČ:01394223

NÁZEV AKCE: Oprava TNS Rudoltice

ČÁST: PS 580 134 TNS Rudoltice,
U1,U2 rekonstrukce usměrňovacího soustrojí

Základový rám pod usměrňovač U3

ÚČEL: PDPS	MĚŘÍTKO:
DATUM: 11/2017	FORMÁT: 2xA4
Č. VÝKRESU: PS580134-13	POČET DÍLŮ:
ČÁST: D3.3	PŘÍLOHA Č.: 13