

Prostřednictvím EZAK

Naše zn. 6739/2020-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 3/2

Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková

Mobil +420 725 744 197
E-mail Reckova@szdc.cz

Datum 29. července 2020

Věc: Ivanovice na Hané ON – rekonstrukce (zateplení a bezbariérový přístup)
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

SO02_1, Ve „Konstrukci_skladby_zatepleni“ se ve skladbě F.07 nachází prkenný záklop. Ve výkresu tato skladba není, ale mělo by odpovídat odznačení P.07. Ve výkazu výměr, ale položka na záklop není. Prosíme o doplnění.

Odpověď:

P.07 (podlaha PŮDA)

- prkenný záklop, tl. 22 mm
- tepelná izolace z MW do dřevěného dvojitého roštu, celková tl. izolace 240 mm
- parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva, fólie lehkého typu s proměnnou ekvivalentní difúzní tloušťkou pro parotěsnící a vzduchotěsnící vrstvu (např. Vario KM Duplex UV)
- vyčištěný povrch stávajícího záklopu dřevěné trámové stropní konstrukce

celková tloušťka podlahy cca 265 mm

Položka – prkenný záklop bude do VV doplněna.

Dotaz č. 2:

SO02_1, Ve „09.1_zamecnicke_v“ je výrobek Z01. Ve výkazu výměr pro tento výrobek není položka. Prosíme o doplnění.

Odpověď:

Položka bude doplněna do VV.

Dotaz č. 3:

SO02_2, pol. 15 a 16, Položka č. 15 je určena pro dláždění z kamene, ale položka č. 16 je materiál na betonovou přídlažbu. Ve výkresu situace je uvedena kamenná dlažba. Prosíme o upřesnění, jestli se bude jednat o betonový materiál nebo kamenný.

Odpověď:

V rámci přeložky SEK Cetin, kanalizace aj. bude zasažena kamenná dlažba stávající komunikace. Bude opravena. Ostatní dlažba kolem budovy bude betonová.

Dotaz č. 4:

SO02_1, pol. 37. Bouraná plocha (podlahy půdy) je 584 m². Tepelná izolace je počítána v ploše 817 m². Je výměra bourané plochy menší jak plocha izolace?

Odpověď:

Výměra bourané plochy je shodná s plochou izolace – 817m².

Položka 37 – bude opravena ve VV.

Dotaz č. 5:

SO02_1, pol. 42. Ve výkazu výměr je počítáno s novými cedulemi, ale projektová dokumentace uvažuje se zpětnou montáží stávajících. Mají být nové nebo se použijí stávající? Pokud se budou dávat nové, tak prosíme o specifikaci jednotlivých cedulí.

Odpověď:

Cedule budou nové. Přesná specifikace cedulí viz příloha: 20 NS informacni s.pdf

Dotaz č. 6:

SO02_1, pol. 71 a 72. Ve výkazu položky je označení K07 a K06. Toto označení se v projektové dokumentaci nenachází. V PD 09.2_klempírske_v je pouze označení K01 a to jsou parapety. Prosíme o opravu výkazu výměr a správnou specifikaci. Také prosíme o prověření, jestli položka 71 je správně použita.

Odpověď:

Stávající parapetní plechy budou demontovány a po provedení zateplovacího systému nahrazeny par. plechy z titanizinku K01. *Ve výkresech pohledů E. Vyspecifikovaná položka bude vložena do VV.*

Položka 71,72 – upřesnění viz Klempířské výrobky (skladba K07 a K06) a výkres č.12.

Položka 71 bude upravena dle specifikace.

Viz příloha - 18 NOVY STAV POHLEDY.pdf

21.4 NS klempírske v.pdf

12 NOVY STAV PUDORYS 1NP.pdf

Dotaz č. 7:

SO02_2, pol. Výkaz výměr uvažuje, že vybouraná asfaltová plocha bude nahrazena betonovou dlažbou. V PD je však zakresleno, že se plocha znovu obnoví a i v technické zprávě se píše o obnově asfaltový ploch. Prosíme o dopřesnění.

Odpověď:

Viz SO 02.2 - úpravy chodníku, technická zpráva (strana 2):

„Rozsah opravovaných ploch je uveden ve výkresové části projektové dokumentace. (02-situace)

*V místě původních dlážděných ploch bude opět provedena **dlažba betonových dlaždic**, v místech původně **s asfaltovým povrchem** bude tento obnoven s výjimkou pásu šířky cca 2,0 m podél výpravní budovy, kde bude provedena dlažba. V souvislosti s přeložkou SEK (samostatná stavba) bude v nezbytném rozsahu rozebrána stávající **kamenná dlažba** na příjezdové komunikaci v místě výkopu přeložky.“*

Zadavatel zajišťuje opravu výkazů výměr, které neprodleně po obdržení zveřejní. Za dobu prodloužení bude prodloužena lhůta pro podání nabídek.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne **3. 8. 2020** na den **4. 8. 2020**.

V souvislosti s touto změnou lhůty pro podání nabídek se mění rovněž:

čl. 12.1 odst. 2 Výzvy k podání nabídky takto:

*„Nabídky musí být zadavateli doručeny nejpozději do **4. 8. 2020 do 9:00 hodin**“*


Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele:

<https://zakazky.szdc.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha:

18_NOVY STAV_POHLEDY.pdf
20_NS_informacni_s.pdf
21.4_NS_klempirske_v.pdf
12_NOVY STAV_PUDORYS_1NP.pdf

V Olomouci dne 29. 7. 2020



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace