



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

Naše zn.: 20621/2016-SZDC-SSZ-ÚE
Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál
Telefon: 972 244 865
Mobil: 602 741 737
E-mail: kosmal@szdc.cz

Dle rozdělovníku

„Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“

Dodatečné informace - Dodatek č. 27

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č.227

Zadávací dokumentace stanovuje formát cihel, pevnost zděných prvků, nasákavost a mrazuvzdornost. S ohledem na technologický pokrok výroby lze dosáhnout požadovaných parametrů nejenom u plných, ale i u děrovaných cihel.

Připouští zadavatel použití děrovaných cihel?

Odpověď na dotaz č.227

Zadavatel použití děrovaných cihel pro rekonstrukci Negrelliho viaduktu nepřipouští.

Použití cihel plných předepisuje technická norma ČSN P 73 6213 - Navrhování zděných mostních konstrukcí, takže použití děrovaných cihel by bylo v rozporu s technickými a normovými předpisy.

Dalším důvodem je nutnost náhrady zděných prvků nejen celých, ale i výměna částí cihel, s úpravou jejich délky, což děrované cihly neumožňují.

V Praze dne 22. 12. 2016

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace