



<b>Název 1:</b> <b>Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Písek</b>	
<b>Název 2:</b> Vyjádření k sítím	
<b>Druh:</b> Stavba dráhy státní - investice Správa železnic	<b>Stupeň stavby::</b> <b>Sítě</b>
<b>Číslo jednací:</b> 082/20-INV	
<b>Přijato:</b> 26.06.2020	<b>Termín:</b> 08.07.2020
<b>Stavebník:</b> Správa Železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00, Praha 9	
<b>Žadatel:</b> Aprea s.r.o, Ocelářská 35/1354, 190 00, Praha	
<b>Tratový/definiční úsek:</b> 0281C1 - žst. Písek, km 11.713 - 12.928	
<b>Lokalizace:</b>	
<b>Poznámky:</b> 26.06.2020 Janáčová Martina: Dokumentaci naleznete zde: \\OR00000PLZNT011\\IS-dokumentace\\INV - Budovy\\Rekonstrukce VB v ŽST Písek\\Sítě	
<b>Informování:</b>	
<p>Dobrý den,</p> <p>zasíláme vyjádření odborných správ OŘ Plzeň k existenci inženýrských sítí.</p> <p>Uvedené přílohy ( SEE 1x, SPS 2x, SSZT CBE 2x ) byly zaslány v elektronické podobě dne 08.07.2020 na e-mail <a href="mailto:bilsky@aprea.cz">bilsky@aprea.cz</a></p> <p>Platnost vyjádření je 2 roky.</p> <p style="text-align: center;">- 8 -07- 2020</p> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <b>Správa železnic</b>          státní organizace          Oblastní ředitelství Plzeň          Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň          IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234          [07]       </div>	

Vyjádření odborných správ:

**SEE**

**Souhlasím**

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

V příloze zasíláme kopii části polohopisného plánu s orientačním zákresem podzemních kabelových sítí ve správě SEE Plzeň, které se vyskytují v zájmovém území VB v žst. Písek. Jedná se o kabely 400/230 V uložené v hloubce cca 50 – 70 cm s ochranným pásmem 1 m na každou stranu. Vytýčení lze objednat na tlf. 972 544 822, mob. 606 089 649 – p. Karel Strnad.

Z hlediska nadzemních sítí ve správě SEE Plzeň připomínáme, že žst. Písek je elektrizovaná jednofázovou trakční soustavou 25 000 V 50 Hz s ochranným pásmem 7 m. Projekt i stavba samotná musí splňovat platné normy týkající se staveb a prací v blízkosti elektrizovaných tratí. Projektant, či investor stavby je povinen zajistit posouzení event. provedení opatření k ochraně stavby před vlivy el. trakce. Při realizaci akce a zvláště v případě použití pracovních mechanizačních prostředků, je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy týkající se prací v blízkosti trakčního vedení tak, aby nedošlo k jeho poškození

Pokud při stavbě nebude možné dodržet vzdálenost osob, nástrojů, mechanismů či částí stavby větší, než 2 m od živých částí trakčního vedení pod napětím, je nutné požádat o vypnutí a zajištění trakčního vedení. Napěťovou výlukou je nutné v dostatečném časovém předstihu projednat s odborem provozu infrastruktury OŘ Plzeň.

Předložené vyjádření se týká pouze elektrických silnoproudých zařízení ve správě SEE, má platnost 2 roky od data vydání, platí s příloženou situací a nenahrazuje vyjádření nadřízených orgánů.

+ 1x příloha

Podepsal Čapek Bedřich, Ing. dne 02.07.2020

**SMT**

**Souhlasím**

Č.j.:

V zájmovém území se nenachází sítě ve správě SMT.

Podepsal Klímeš Josef, Ing. dne 02.07.2020

**SPS**

**Souhlasím**

Č.j.:

Správa pozemních staveb OŘ Plzeň má v zájmovém území stavby inž. sítě ve správě SPS OŘ PLZ - viz. zákresy v příloze.

Správce výpravní budovy v žst. Písek - p. Josef Pouzar - tel.: 720 069 765.

+ 2x příloha

Podepsal Brašnička Jaroslav Ing. dne 01.07.2020

**SSZT CBE**

**Souhlasím**

Č.j.:

SSZT Č. Budějovice - v zájmové oblasti stavby se nacházejí sítě SSZT, které vedou do dopravní kanceláře v budově žst. Písek. Jednotlivé kabelové trasy jsou zakresleny na příložených výkresech, před započítím prací je potřeba uvedené kabelové trasy nechat vytýčit.

Vnitřní kabelové rozvody pro nové rozhlasové reproduktory a nové hodiny, budou vyměněny v této stavbě dle našich již uvedených požadavků (vyjádření 12. 9. 2019).

Zpracoval Michal Mašík 7. 7. 2020.

+ 2x příloha

Podepsal Mašík Michal Bc. dne 07.07.2020

**ST CBE**

**Souhlasím**

Č.j.: 450/2/20-Kr

ST Č. Budějovice nemá dle dostupné dokumentace v zájmovém území žádné podzemní sítě.

Podepsal Král Pavel, Ing. dne 07.07.2020