



Vodárenská správa Písek s.r.o.

Velké náměstí 1
397 01 PÍSEK
IČ: 28083610
DIČ: CZ28083610
email: info@vspisek.com
url: www.vspisek.com

Apra s.r.o.
Ing.arch. Lukáš Stříteský
Na Švihance 1
Praha 2
120 00
IČO : 749 92 503

<i>Naše zn.</i>	<i>Vyřizuje</i>	<i>Datum</i>
Vyjádření k existenci sítí	Kašparová	28.5.2020

Věc: Prodloužení stanovisko k existenci sítí

Akce: **Rekonstrukce výpravní budovy v žst Písek.**

Místo stavby: Apra s.r.o., Na Švihance 1 , 120 00 Praha 2 , IČ:272 45 918

Investor :

Na základě Vaší žádosti ze dne 26.5.2020 Vám prodlužujeme námi vydané vyjádření ze dne 18.12.2017 na akci Stavební úpravy ŽST Písek –Výpravní budova a přilehlé okolí a změnu názvu akce **Rekonstrukce výpravní budovy v žst Písek**. Vyjádření o existenci sítí ze dne 18.12.2017 Vám prodlužujeme platnost do 28.5.2021.

Příloha:



Vodárenská správa Písek s.r.o., Velké náměstí 1, Písek 397 01
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 16263

Vodárenská správa Písek s.r.o.

Velké náměstí 1
397 01 PÍSEK
IČ: 28083610
DIČ: CZ28083610
email: info@vspisek.com
url: www.vspisek.com

Apra s.r.o.
Ing. arch. Lukáš Stříteský
Na Švihance 1
PRAHA 2
120 00

<i>Naše zn.</i>	<i>Vyřizuje</i>	<i>Datum</i>
Vyjádření	Čarek	18.12.2017

Věc: Informace o existenci sítí

Stavba: Stavební úpravy ŽST Písek – Výpravní budova a přilehlé okolí

Žadatel: Apra s.r.o., Na Švihance 1, 120 00 Praha 2; IČ: 27245918

Stavebník:

Společnost Vodárenská správa Písek s.r.o., Velké náměstí 1, 397 01 Písek, Vám sděluje, že v předloženém vyznačeném zájmovém území v k.ú. Písek **se nachází potrubí dešťové kanalizace BE DN 300**. V příloze Vám zasíláme situaci s vyznačením dešťové kanalizace (v příložené situaci je potrubí dešťové kanalizace vyznačeno fiatovou barvou). Pokud máte zájem o digitální data, obraťte se prosím na uvedené kontakty (info@cevak.cz, tel. 387 761 753). Příslušní pracovníci Vám dotčená data na vyžádání poskytnou.

Při realizaci stavby je nutné zohlednit:

- Při souběhu a křížení musí být dodrženy minimální vzdálenosti dle ČSN 73 6005 a dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku Vodárenské správy Písek s.r.o.
- Křížení je nutno řešit kolmá
- Při provádění zemních, nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení v naší správě, je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na dešťové kanalizaci, odpovídá investor.

IČ: 280 83 610

tel: 380 428 710
tel: 380 428 711

e-mail: info@vspisek.com
Url: www.vspisek.com

Československá obchodní banka a.s. č.ú: 220738189/0300

Příloha:

Vodárenská správa Písek s.r.o., Velké náměstí 1, Písek 397 01
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 16263

- Před započítáním prací je nutné ověření skutečné trasy a hloubky uložení potrubí dešťové kanalizace.
- Před záhozem požadujeme fyzickou kontrolu pracovníky Vodárenské správy Písek s.r.o. (Ing. Honzík – tel. 608 572 954, p. Čarek – tel. 608 572 955)

Dále upozorňujeme, že je třeba si dále vyžádat vyjádření k projektové dokumentaci od provozovatele vodohospodářského majetku ve městě Písek firmy ČEVAK a.s.

Toto vyjádření Vodárenské správy Písek s.r.o. má platnost 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem

Vodárenská správa Písek s.r.o.
Velké náměstí 1, 397 01 Písek
IČO: 280 83 610
Reg. u KS České Budějovice: C 16263

V. Z.

Ing. Roman Honzík
Jednatel společnosti VSP s.r.o.

Příloha:

situace



V2.
Vodárenská správa Písek s.r.o.
Velké náměstí 1, 397 01 Písek
IČO: 280 83 610
Reg. u KS České Budějovice - C 16 263

S pozdravem
Ing. Roman Honzík
Vodárenská správa Písek s.r.o.
jednatel společnosti