

NAŠE ZN.: 20363/2020-SŽ-OŘ UNL-OVZ
POČ. LISTŮ: 1
VYŘIZUJE: Radka Harvanová, DiS.
TEL: 972 424 433
E-MAIL: HarvanovaR@spravazeleznic.cz
DATUM: 10. 08. 2020

Web SŽDC
<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>

Věc: INFORMACE Č. 3 k zadávací dokumentaci, VZ 65020168_ Litvínov ON – opravy (VPP, fasáda, střecha)

Dotaz účastníka:

Dovolujeme si požádat investora o doplnění informací k zadávací dokumentaci a to u pozice v rozpočtu D.1.: číslo pozice 396, 397, 398 - AL fasáda označení ve výkresech a tabulkách 10/T je napsáno, že součástí AL fasády budou 3 ks automatických dveří, ale nikde již není uveden přesný technický popis ani technické parametry těchto automatických dveří a to hlavně: otvírání (strana, rychlost), ovládání (dálkové je uvedeno - ale už není upřesněno, zda je na pohybové čidlo, čip nebo dálkový ovladač), zabezpečení (uzamykání, programy ovládání), a další. Toto vše má vliv na cenu systému.

Odpověď:

Požadavky na automatické dveře, v položkách rozpočtu číslo 396, 397 a 398, jsou stejné.

- Jedná se o lineárně posuvné dveře jednostranné.
- Strana otevírání jednotlivých dveří je zřejmá z výkresu číslo D.1.1.b.11 - Půdorys 1. NP – stavební úpravy.
- Rychlost otevírání a zavírání dveří bude minimálně 0,7 m/s a maximálně 0,8 m/s.
- Obsluha bude zajištěna prostřednictvím uzamykatelného mechanického programového přepínače.
- Ovládání bude senzorem pohybu.
- Uzamčení elektromagnetickým blokováním ozubeného řemene dálkovým ovladačem.

Děkuji za pochopení,

Radka Harvanová, DiS.