

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 18731/2020-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Šedová  
Mobil +420 727 966 017  
E-mail sedova@spravazeleznic.cz

**„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Písek“**  
**Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2**

V souladu se zněním článku 7 Výzvy k podání nabídky, odpovídáme na dotaz dodavatele takto:

*Dotazy č. 2 a č. 3 jsou zodpovězeny v náhradním termínu (+1 den), přičemž je adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek.*

**Dotaz č. 2:**

V PD je přemístění DŘT do jiné místnosti. Ve výkaze výměr jsou v objektu PS11-02-11 Přemístění systému DŘT pouze stavební práce a kabeláž bez bližší specifikace kabelů. Předpokládáme, že přemístění DŘT zajistí provozovatel tohoto zařízení a dodavatel prací zajistí pouze kabeláž. Prosíme proto o upřesnění kabelů.

**Odpověď na dotaz č. 2:**

*Kabely jsou specifikované podle cenové soustavy OTSKP. Přemístění DŘT nebude zajišťovat provozovatel zařízení, ale vybraný dodavatel.*

**Dotaz č. 3:**

Ve výkaze výměr je položka:

255 766-R.pol.2 Sanitární montovatelná kabina - m.č.2N06, 4N06 - D+M KUS 2,000

Dle PD by se mělo jednat o zástěny sprchových koutů ve 2.NP – místnost 2N1.06, 2N3.05 a 2N4.06. Tyto zástěny jsou tři oproti dvěma kusům ve výkaze výměr. Prosíme o opravu.

**Odpověď na dotaz č. 3:**

*SO661-N, Stavební část - nezpůsobilé, stavební díl 766-konstrukce truhlářské  
255 766-R. pol.2 Sanitární montovatelná kabina byla ve stavební části odstraněna.  
SO303- vodovod – oddíl. 725  
Sprchové zástěny 2.NP – pol. č. 78, 79, 80 – položky byly upraveny.*

**Další sdělení zadavatele:**

*V souvislosti se zodpovězením některých dotazů v náhradních termínu zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 1 den je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny.*

*Původní znění bodu 12.1 Výzvy k podání nabídky:*

**Nabídky musí být podány nejpozději do 24.08.2020 do 09:00 hodin.**

*se nahrazuje zněním:*

**Nabídky musí být podány nejpozději do 25.08.2020 do 09:00 hodin.**

*Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.*

*Přílohy:*

- 1) XDC\_Rekonstrukce\_Žst\_Písek\_280720\_oprava1.xml
- 2) XLS\_Rekonstrukce\_Žst\_Písek\_280720\_oprava1.xlsx

V Praze dne 18. 08. 2020

**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ  
na základě Pověření č.2446  
ze dne 10. 05. 2018