LEGENDA IS (STÁVAJÍCÍ):

- VODOVOD (bez rozlišení)
- ROZVODY NN
- ROZVODY VN
- ROZVODY VO
- VO NA STOŽÁRU
- KANALIZACE JEDNOTNÁ
- PLYNOVOD - NTL
- ROZVODY SLP "CETIN"
- ROZVODY SLP "NejTV"
- TEPLOVOD (primární)
- HORKOVOD (primární)





POZNÁMKA:
PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ PRO BUDE PROVEDENO VYTÝČENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NACHÁZEJÍCÍCH SE V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY.

PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU KABELŮ BUDE PROVÁDĚNA DLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ. ORGANIZACE PROVÁDĚJÍCÍ STAVBU PROKAZATELNĚ POUČÍ PRACOVNÍKY O VÝSKYTU JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ. PŘI OBNAŽOVÁNÍ SÍTÍ BUDOU DBÁT POKYNŮ ZÁSTUPCŮ SPRÁVCŮ SÍTÍ.

PRO ZJIŠTĚNÍ PŘESNÉ POLOHY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PROVÉST KOPANÉ SONDY A NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉ POLOHY BUDE UPŘESNĚNA TRASA A ZÁKLADY STOŽÁRŮ.



ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3PEN 50Hz, 400/230V, TN-C

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 automatickým odpojením od zdroje

Dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení stupeň projektové dokumentace	zodpovědný projektant Ing.arch. Jan Horký tel. 775 331 535 projektoval Ing. Jaroslav Stojan
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234 Správa osobních nádraží Olomouc, Jeremenkova 103/23, 779 00 Olomouc stavebník	VES MĚS ARCHI TEKTI http://www.vesmes.cz
125 Rekonstrukce VB Olomouc – Řepčín projekt na parcelách č. 404/3, st. 304, 390/2 a 1041/1, k.ú. Řepčín	
SITUACE S0.06 – Oprava přípojky NN název výkresu | stavební objekt	S0.06.301 číslo výkresu / měřítko A3 formát / LISTOPAD 2017 datum