



Revize č.:	Datum:	Popis:

Investor, objednatel :  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc		Souprava č.:	
Zpracovatel dokumentace:  Signal Projekt s.r.o. Vídeňská 55 639 00 Brno			
Hlavní inženýr projektu: Ing. Marek Vývoda <i>Vývoda</i>	Odpovědný projektant části: Ing. Marek Vývoda <i>Vývoda</i>	Vypracoval: Ing. Marek Vývoda <i>Vývoda</i>	Kontroloval: Bc. Rudolf Morawitz <i>MD</i>
STAVBA: <h1>Oprava osvětlení Olomouc - Město</h1>			Stupeň dok.: DSP
			Zak. číslo: 19-011-30-341
ČÁST: SO 01 - ŽST Olomouc-Město, oprava napájení NN			Číslo části: D.2.3.6
			Datum: 12/2018
Příloha: Soupis prací			Měřítko: -
			Příloha č.: 07

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava osvětlení Olomouc – město

Objekt: SO01 - Olomouc - město, úprava napájení NN

Soupis: 01 - Rozvody NN

Místo: Datum: 14. 10. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

1	M	7593500090	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (100x100) spodní + vrchní díl plast	m	56,000		0,00
2	M	7593500095	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (100x100) spojka plast	kus	28,000		0,00
3	M	7492501870	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J10 (4Bx10)	m	30,000		0,00
4	M	7492501970	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J50 (4Bx50)	m	40,000		0,00
5	M	7593501095	Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička KF 09160 průměr 160/136 mm	m	12,000		0,00
6	M	7493600980	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře v provedení kompaktní pilíř plastová, venkovní min. IP44, šíře 660 - 1060 mm výška do 800mm hloubka do 320mm	kus	1,000		0,00

P Poznámka k položce: Rozvaděč RH, včetně elektrovýzbroje viz PD							
7	M	7493600890	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Skříně elektroměrové pro přímé měření Rozvaděč pro dvousazbový třífázový elektroměr do 80A kompaktní pilíř včetně základu	kus	1,000		0,00

P Poznámka k položce: Rozvaděč RE, včetně elektrovýzbroje viz PD							
8	M	7494008620	Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky Příslušenství In 250 A, velikost 1	kus	6,000		0,00
9	M	7494008414	Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky Pojistkové vložky Nožové pojistkové vložky, velikost 1 In 40A, Un AC 500 V / DC 440 V, velikost 1, gG - charakteristika pro všeobecné použití Cd/Ph free	kus	6,000		0,00
10	M	7494008416	Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky Pojistkové vložky Nožové pojistkové vložky, velikost 1 In 50A, Un AC 500 V / DC 440 V, velikost 1, gG - charakteristika pro všeobecné použití Cd/Ph free	kus	3,000		0,00
11	M	7491600200	Uzemnění Vnější Pásek pozink. FeZn 30x4	kg	25,000		0,00

D OST Ostatní 0,00

12	K	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2	m	25,000		0,00
13	K	7492554010	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 16 mm2	m	30,000		0,00
14	K	7492554014	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 50 mm2	m	40,000		0,00
15	K	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm2	kus	6,000		0,00
17	K	7492751024	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 70 mm2	kus	10,000		0,00
18	K	7493655025	Montáž skříní elektroměrových venkovních pro přímé měření do 80 A pro připojení kabelů do 16 mm2 dvousazbové, včetně jističe do 80 A a jističe 2 B/1 kompaktní pilíř	kus	1,000		0,00
19	K	7493656015	Montáž zásuvkových skříní venkovních na pilíři	kus	2,000		0,00

P Poznámka k položce: Montáž rozvaděče RH							
16	K	7494458010	Montáž nožových pojistkových vložek velikosti 000, 1, 2, 3, 4a	kus	15,000		0,00

P Poznámka k položce: Montáž rozvaděče RE							
20	K	7498150515	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč	kus	1,000		0,00
21	K	7498351010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav	kus	1,000		0,00
22	K	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	40,000		0,00
23	K	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	8,000		0,00
24	K	7499151050	Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	16,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	7593505140	Oddělení souběhu trasy od silového kabelu žlabem plastovým 120x110 mm	m	56,000		0,00
P Poznámka k položce: Montáž žlabu							
26	K	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	56,000		0,00
27	K	7593505270	Montáž kabelového označníku Ball Marker	kus	4,000		0,00
P Poznámka k položce: včetně materiálu							

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava osvětlení Olomouc – město

Objekt:

SO01 - Olomouc - město, úprava napájení NN

Soupis:

02 - Zemní práce

Místo:

Datum:

14. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D M

Práce a dodávky M

0,00

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

1	K	460030036	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spár v zalité	m2	12,000		0,00
2	K	460650162	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého	m2	12,000		0,00
3	K	460030182	Rezáni podkladu nebo krytu betonového hloubky do 15 cm	m	20,000		0,00
4	K	460650072	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva obalovaného asfaltem se zhuťněním tl do 10	m2	10,000		0,00
10	M	58942502	beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11S pojivo PmB 25/55-60 kamenivo frakce 0/11	t	2,000		0,00
5	K	460071004	Hloubení nezapažených jam strojně v hornině tř 4	m3	12,000		0,00
6	K	460120014	Zásyp jam ručně v hornině třídy 4	m3	12,000		0,00
8	K	460310105	Rízení zemní protlak strojně v hornině tř 1 až 4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 160 mm	m	8,000		0,00
7	K	460150164	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	56,000		0,00
9	K	460560074	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 4	m	56,000		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava osvětlení Olomouc – město

Objekt:

SO01 - Olomouc - město, úprava napájení NN

Soupis:

03 - VRN

Místo:

Datum:

14. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
1	K	022101001	Geodetické práce	Geodetické práce před opravou	%		0,00
2	K	022101021	Geodetické práce	Geodetické práce po ukončení opravy	%		0,00
3	K	023131011	Projektové práce	Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%		0,00
4	K	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele	nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	12,000	0,00
5	K	9902900100	Naložení	sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	12,000	0,00
6	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km		kus	4,000	0,00