



↑↑↑↑ SPODNÍ HRANA JEDNOTEK cca 3150mm NAD ZEMÍ
↑↑↑↑ KVVĚL GRAVITAČNÍMU ODVODU KONDENZÁTU

— UMÍSTĚNÍ NÁSTĚNNÝCH OVLADAČŮ V KAŽDÉ MÍSTNOSTI
— JE NUTNÉ KONZULTOVAT S UŽIVATELI
— PROPOJENÍ NÁSTĚNNÉHO OVLADAČE S KLM JEDNOTKOU
— KOMUNIKAČNÍ KABELÁŽI V POHLEDOVÉ LIŠTĚ

— ROZVODY CHLADIVOVÉHO, PŘEDIZOLOVANÉHO CU POTRUBÍ
— --- SDK KUFRY (DODÁVKA STAVBY)

SKUTEČNÉ PROVEDENÍ

KRESLIL:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
MAREK TRUNEČEK	BEARS s.r.o.	
PROJEKTANT:	BEARS s.r.o. Havránkova 30/11, 619 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:	Kounicova 26, 611 43 Brno	
INVESTOR: SŽDC Oblastní ředitelství Brno, Dílžďěná 1003/7, 110 00 Praha1		
AKCE:		
Klimatizace—provozní budova Kounicova, Brno		
ČÁST: VZT A KLIMATIZACE		
OBSAH:		
PŮDORYS II. SUTERÉN		

		
	 <i>Správa železniční dopravní cesty</i>	
FORMÁT:	A3	
DATUM:	11/2017	
STUPEŇ PD	DSPS	
MĚŘÍTKO:	1:50	
PARÉ:	VÝKR.Č.: F1.2.5	