

Váš dopis zn.: -  
Ze dne: -  
Naše zn.: 17289/2016-SZDC-SSZ-UE-Hlí

**Dle rozdělovníku**

Vyřizuje: Hlídková  
Telefon: 972244810  
Mobil: 724321788  
E-mail: hlidkova@szdc.cz

**GSM-R Ústí nad Orlicí - Lichkov  
Dodatečné informace – Dodatek č. 1**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, zasíláme následující odpovědi na dotazy uchazečů.

**Dotaz č. 1:**

*V článku 4.13.1. Přílohy č. 2d) – Zvláštní technické podmínky, Zhotovení projektu a stavby (P+R) se uvádí, že „součástí nabídky musí být i návrh rozmístění, dodání a instalace nepřenositelných návěstidel (tzv. radiovníků) dle čl. 1232 až 1235 předpisu SŽDC D1 – Dopravní a návěstní předpis.*

V daném případě není zcela patrné, k čemu směřuje požadavek zadavatele, zda je tímto myšleno, že rozmístění konkrétních radiovníků musí být již uvedeno v nabídce (což nepředpokládáme, když se jedná o skutečnost, která bude známa až v průběhu plnění zakázky) nebo zda má být v nabídce nabídnuto, že radiovníky budou podle příslušných předpisů umístěny. Předpokládáme tedy, že se jedná o požadavek, aby umístění radiovníků bylo jako součást plnění veřejné zakázky nabídnuto a tedy v nabídce v tomto duchu obsaženo. Prosím, je možné tedy potvrdit, že umístění radiovníků je součástí plnění zakázky a tedy postačí, pokud uchazeč v nabídce nabídne jako součást nabízeného plnění, že toto rozmístění radiovníků v rámci plnění zakázky provede?

**Odpověď č. 1:**

*Ano, umístění radiovníků musí být součástí plnění zakázky. Výraz „součástí nabídky“, byl myšlen jako součást věcné a finanční náplně, kterou je nabídka zhotovitele.*

V Praze dne

26. 10. 2016



Ing. Lubor Hruběš  
ředitel

Stavební správy západ  
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2016