

NAŠE ZN: 13940/2016-SZDC-SSV-Ú3/Rr
VYŘIZUJE: Ing. Radomíra Rečková
TEL: +420 725 744 197
E-MAIL: Reckova@szdc.cz
DATUM: Olomouc/29.12. 2016

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmárovice“
Dodatečné informace č. 22

Dotaz č. 365:

SO 34-21-01

Výměra položky č.16 „IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ“ se uvažuje jako kompletní izolační souvrství v tloušťce 2x100mm + oplechování nebo jako každá vrstva zvlášť 1x100mm + oplechování? Dle prvního případu je výměra bez kolen (oblouků) 200m², dle druhého případu je výměra bez kolen(oblouků)144 + 200m². Který případ zadavatel uvažuje?

Odpověď k dotazu č. 365:

Uvažován je druhý případ, tj. každá vrstva zvlášť + oplechování.

Na základě dotazu uchazeče je opravena výměra následovně:

$(70 \cdot 3,1416 \cdot 0,65 \cdot 1,1) + (70 \cdot 3,1416 \cdot 0,75 \cdot 1,1) = 157,237 \text{ m}^2 + 181,427 \text{ m}^2$, výměry zaokrouhleny na $160 \text{ m}^2 + 185 \text{ m}^2 = 345 \text{ m}^2$ /70 je délka potrubí v m, 0,65 a 0,75 je průměr potrubí v m, 1,1 je koeficient pro spojování izolace/.

Soupis prací objektu SO 34-21-01 je opraven.

Dotaz č. 366:

SO 32-16-02

Položka č. 16: VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 60MM m² 1029,868, podle výkazu výměr: Pískový podsyp fr.0-4mm tl.60mm pod dlažbu: 1029,868.

Položky č. 17 a 18: KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM, Technická specifikace položky: ...Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, tj. včetně lože... .

Jedná se o duplicitu, bude opraveno?

Odpověď k dotazu č. 366:

ANO dochází k duplicitě. Soupis prací objektu SO 32-16-02 je opraven.

Opravená část soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) tvoří přílohu této dodatečné informace a rovněž bude uveřejněna na profilu zadavatele na webovém portálu <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70994234>. Uchazeči jsou tedy povinni v zadávacím řízení použít tuto opravenou část soupisu prací.

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provede úpravy v uveřejněném oznámení. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 646525).



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny úpravy zadávacích podmínek, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 20. 1. 2017 na den 23. 1. 2017, tedy o 1 pracovní den.
Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zakázce:

Oddíl IV. 3.3):

rušíme datum 20. 1. 2017 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 23. 1. 2017 v 10:00 hod.,

Oddíl IV. 3.4):

rušíme datum 20. 1. 2017 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 23. 1. 2017 v 10:00 hod.,

Oddíl IV. 3.7):

rušíme datum 20. 1. 2017 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 23. 1. 2017 v 10:15 hod.

Příloha: SP SO 34-21-01
SO 32-16-02

V Praze 29. 12. 2016

Ing. Jarmila Ozimá
ředitelka odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 2068
ze dne 1.6.2016
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace