

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **Český Těšín - Dětmarovice, Odb. Závada, úprava EOv**

Datum zpracování : **6.8.2012**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 50-06-01**

Datum aktualizace : **9.3.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	743	Silnoproudá zařízení								
1	743R02	Úprava silového řídicího rozvaděče REOV s PLC řídicím systémem, upgrade stávajícího systému, doplnění o převodníky ETH/metalika	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
2	743R03	Doplnění a úprava čidel pro EOv - kolejový teploměr, čidlo srážek a venkovní teploty a návěšové čidlo	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
3	743R01	Připojení EOv do DD TS ŽDC	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	744	Zkoušky, revize a HZS								
4	747AAA	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových - 1 pole	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
5	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
6	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
7	747R03	Zjišťování stávajícího stavu rozvodů nn	hod	8,00		0,000		0,00		0,00
8	747R01	Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (posouzení rizik) vč. analýzy a hodnocení rizik v souladu s nařízením evropské komise (ES) č.352/2009 v rozsahu tohoto SO/PS	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
9	747EBA	Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, od 5 do 12 žil	kus	3,00		0,000		0,00		0,00
10	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	8,00		0,000		0,00		0,00
11	747GAC	Zkušební provoz	hod	8,00		0,000		0,00		0,00
12	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	8,00		0,000		0,00		0,00
13	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	8,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 744	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00