

LEGENDA :



- SZ Svorka zkoušení
- DU Ochranný úhelník
- ZZ Základový zemník
- SD Svorka okopová
- SS Svorka spojovací
- Jímač Hromosvodový jímač

1 Dznačovací řítek hromosvodového svodu

K jímacímu vedení hromosvodu budou připojeny veškeré kovové předměty osazené na střeche.

Provedení hromosvodu bude provedeno dle dle ČSN EN 62305-3ED.2 a uzemnění dle ČSN 33 20 00 – 5 – 54.

Dokbočka jímacího vedení



PROJEKTANT : MARTIN KRIŽAN	ODP. PROJEKTANT : ING. VLASTIMIL KRIŽAN	MARTIN KRIŽAN	
INVESTOR : SŽDC, Digžděná 1003/7, Praha 1, Nové Město 110 00		STRAŽKY 72	
MÍSTO : SEBUZIN		403 40, ÚSTÍ NAD LABEM	
KRAJ : ÚSTECKÝ		TEL: 737 502 724	
AKCE :		FORMÁT:	
SEBUZIN ON – OPRAVA OBJEKTU		DATUM :	ČERVEN 2020
		STUPEŇ:	DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	37/2020
OBSAH :		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ		1 : 100	E – 04.5