



- Č. 1, 2, 3, 4, 9, 14, 15 - Stožár sklopný 12,0m Svítidlo PHILIPS BGP623 T25 DM50/740 - P-93W
- Č. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 - Stožár sklopný 5,5m Svítidlo PHILIPS BGP621 T25 DX70/740 - P-34W Na stožárech 10, 11, 12, 13 dvojvýžník 180st
- Stávající stožár JŽ se svítidlem - demontovat
- Stávající kolejíště a objekty
- Navržené kolejíště a objekty
- Navržené nástupiště

HEVSE Č.	DATUM	ZADÁVA	VÝNIK ČÍSLO:
Objednatel projektu:		Ministerstvo dopravy, územní organizace, Státní úřad Praha 1	
Zodp. projektant	Kamarád Vladimír		
Vypracoval	Ing. Svoboda Rudolf	Signif CR PHILIPS	
Investor, stavebník	Kamarád Vladimír		
Místo stavby	Oprava kolejnic: k.ú. OR Olomouc, Nerudova 1, Olomouc		KAMARÁD VLADIMÍR Štěpánek, Ujetého 7 ELEKTROPROJEKTY ČO s.r.l. s.r.o. z.s. Č.Ú.Č. 180185
Název stavby	OPRAVA NÁSTUPÍŠŤ V OBLASTI OR OLC ŽST. DRAHANOVICE		datum 06.2020
Název PS, SO	SO 02 OSVĚTLENÍ		Stavba PO DPS
Název výkresu	Situace - umístění stožárů		Č. zakázky 07/06/2020
			Časť E-3,6
			Príloha 1:1000
			03.1