

Naše zn. 8755/2020-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/2

Vyřizuje Renáta Majerová

Mobil +420 724 932 325
E-mail Majerova@spravazeleznic.cz

Datum 7. září 2020

Věc: Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 6
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 71:

SO 12-19-19 – pol. č. 50 - KOTVENÍ KOMPLETNÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝSTUŽE VČ.
VÝPLNĚ CHEMICKOU MALTOU – 0,096 T, podle specifikace v soupisu prací jde o kotvy délky od
7,01 m do 8,0 m. V dokumentaci jsme žádné podobné kotvy nenašli.
Může zadavatel specifikovat, čeho se položka týká?

Odpověď:

Výměra položky č. 50 se týká kotevních trnů (označení X1v projektové dokumentaci)
zakotvených do stávajících křídel a opěr. Opravena specifikace položky v soupisu prací.
Viz příloha SP_Li-Un_106_c

Dotaz č. 72:

Zadavatel v postoupeném Vysvětlení/změně/doplnění zadávací dokumentace č. 3 v odpovědi
na dotaz č. 50 ze dne 1.9.2020 doplnil u SO 80-34-01 položky pro ocenění náhradní výsadby.
Po pečlivém prostudování ZD jsme ale nenašli specifikaci výsadby, která je nutná pro stanovení
relevantní cenové nabídky. ZD obsahuje pouze popis v technické zprávě k tomuto objektu a
dále Dendrologický průzkum bez konkrétní specifikace.
Žádáme zadavatele o doplnění zadávací dokumentace.

Odpověď:

V soupisu prací v položce č. 17 upraven text ve výkazu položky – „viz projektová dokumentace
objektu“. Projektová dokumentace objektu přiložena.
Viz Přílohy SP_Li-Un_106_c a SO803401

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro
podání nabídek o 1 pracovní den ze dne **24. 9. 2020** na den **25. 9. 2020**.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři
povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných
informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č.
VZ Z2020-028115). Změny se týkají těchto ustanovení:

Oddíl IV. 2.2):

rušíme datum 10. 9. 2020 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem **25. 9. 2020** v 10:00 hod.,

Oddíl IV. 2.7):


rušíme datum 10. 9. 2020 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem **25. 9. 2020** v 10:00 hod.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

Příloha:

SP_Li-Un_106_c.zip
SO803401

V Praze dne 7. 9. 2020



Ing. Karel Švejda, MBA
ředitel odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 2449
ze dne 11. 5. 2018
Správa železnic, státní organizace