

Bc.PAVEL PRUSKÝ
PROJEKTY ELEKTRO

IČ : 05124166
STUDENTSKÁ 436/56A, KARLOVY VARY 36007
MOBIL : 776 260 979, E-MAIL : prp11@seznam.cz

Číslo paré :

Autorizace :

HIP :

Zodpovědný projektant :

Bc.PAVEL PRUSKÝ

Podpis :

Kreslil :

Bc.PAVEL PRUSKÝ

Podpis :

Investor :

SŽDC OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ ÚSTÍ NAD LABEM, ŽELEZNIČÁŘSKÁ 1386/31, ÚSTÍ NAD LABEM 40003

Stupeň dokumentace :

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Název akce :

ŽLUTICE. TO
OPRAVA ELEKTROINSTALACE

Zakázkové číslo :

2019.060

Měřítko :

Formát :

2 A4

Objekt :

D.1.4.1 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

Datum :

11/2019


Název přílohy :

RE1 – ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ

Číslo přílohy :

D.1.4.1–08

RE1



Bc.PAVEL PRUSKÝ
PROJEKTY ELEKTRO

IČ : 05124166
STUDENTSKÁ 436/56A, KARLOVY VARY 36007
MOBIL : 776 260 979, E-MAIL : prp11@seznam.cz

Odpověd.projektant : Bc.PAVEL PRUSKÝ
Vypracoval : Bc.PAVEL PRUSKÝ
Datum : 11/2019
Zak.č. : 2019.060


Název akce : ŽLUTICE, TO

Název přílohy : RE1 - ELEKTROMĚROVÝ ROZVADEČ

Obsah listu : SCHÉMA ZAPOJENÍ

Číslo přílohy : D.1.4.1-07

Strana : 1 Suma : 2



KÓTOVÁNO V CENTIMETRECH

ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ – NÁDRAŽNÍ BUDOVA ŽLUTICE

Umístění: Vstupní chodba 1.NP

Rozváděč: xEnergy Basic (Profi Plus)

Poloha: POD omítkou (3-dílný systém)

Stupeň krytí: IP30

Požární klasifikace: Žádná

Dveře: Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé

Vnější rozměry: 635 x 1560 x 247 (Šířka x Výška x Hloubka)

Vnitřní rozměry: 520 x 1450 (Šířka x Výška)

Výklenek: 610 x 1535 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)

Podstavec: Žádný

Vnitřní členění: Jeden rám šířky 520mm.

Konstrukce: Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.

Konstrukce: Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 9 (modulů 216).

NEMĚŘENÁ ČÁST BUDE PLOMBOVÁNA !

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 PEN stř.50Hz, 400V/230V/TN-C
3 NPE stř.50Hz, 400V/230V/TN-S – PŘÍVODY BYT A SŽDC

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3 :
STUPEŇ OCHRANY – ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

Bc.PAVEL PRUSKÝ PROJEKTY ELEKTRO IČ : 05124166 STUDENTSKÁ 436/56A, KARLOVY VARY 36007 MOBIL : 776 260 979, E-MAIL : prp11@seznam.cz	Odpověd.projektant :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Název akce : ŽLUTICE, TO		Číslo přílohy : D.1.4.1–07	
	Vypracoval :	Bc.PAVEL PRUSKÝ				
	Datum :	11/2019	Název přílohy : RE1 – ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ	Obsah listu : SESTAVA, TECHNICKÉ ÚDAJE	Strana : 2	Suma : 2
	Zak.č. :	2019.060				