

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 14680/2020-SŽDC-OŘOLC-SMT
Listů/příloh 2/3

Vyřizuje Vlasta Kouřilová
Telefon +420 972 740 410
Mobil +420 606 749 985
E-mail kourilova@szdc.cz

Datum 3. července 2020

Souhrnné stanovisko k existenci inženýrských sítí.

Na základě předložené žádosti vydává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC), Oblastní ředitelství Olomouc (dále jen OŘ Olomouc), dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

Souhrnné stanovisko k existenci inženýrských sítí

A – identifikační údaje stavby:

Stavba : **Oprava propustku v km trati Brno – Vlárský průsmyk.**
Trať : **Brno – Vlárský průsmyk**
TÚDU 230242 Bojkovice – Slavičín; žkm 142,573
ochranné pásmo dráhy; stavba na dráze
Kat. území : **750 007 Hrádek na Vlárské dráze**
Investor : **Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc,**
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
Žadatel,
projektant :

B – Inženýrské sítě a kontaktní spojení

Správa elektrotechniky a energetiky

- Souhlasí.

Správa sdělovací a zabezpečovací techniky


- Souhlasí s podmínkou.
- Přes těleso propustku, po pravé straně ve směru od Bojkovic, vede stará kabelová trasa (viz příloha č. 2). Nová kabelová trasa vede, po levé straně ve směru od Bojkovic, mimo těleso propustku v chráničce pod dnem vodního toku (viz příloha č. 1).
- Kabely OŘ Olomouc SSZT jsou zakresleny informativně.
- Objednávku na přesné vytyčení polohy kabelů zašlete v předstihu 14ti dnů na naši adresu, pro urychlení je možné poslat e-mailem hojgrova@szdc.cz. V objednávce uveďte č. j. tohoto vyjádření. Nejméně 15 dnů před zahájením prací předložte kopii objednávky a toto vyjádření vedoucímu provozního střediska panu Josefu Slavíkovi, tel.: 972 724 440 nebo mobil 606 038 347, který Vám zajistí vytyčení. Splatnost vydané faktury je 14 dní od vystavení.

- Podmínkou umístění stavby je nutnost zabezpečení kabelové trasy, která je v blízkosti plánovaných stavebních prací a mohlo by dojít k poškození těchto kabelů pojižděním stavebních mechanismů.
- Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti dle zák. 266/1994 Sb. o drahách ve znění zák. č.23/2000 Sb.

ČD - Telematika, a.s., servis kabelových sítí Olomouc

- souhrnné stanovisko č. j. 1202011635 ze dne 26. 6. 2020

S pozdravem


Ing. Ladislav Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Olomouc

 **Správa železnic**
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
[083]

Přílohy

Příloha 1 – situace stará kabelová trasa
Příloha 2 – situace nová kabelová trasa
Příloha 3 – souhrnné stanovisko ČD – Telematika a.s., servis kabelových sítí Olomouc
č.j.: 1202011635 ze dne 26. 6. 2020