



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
**Stavební správa východ**  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:  
ZE DNE:

NAŠE ZN: 5190/2012-SSV  
VYŘIZUJE: Hofmanová Milada  
TEL.: 724 932 387  
FAX:  
E-MAIL Hofmanova@szdc.cz  
DATUM:

**Všem uchazečům**

POČ. LISTŮ:  
POČ. PŘÍLOH:  
POČ. LISTŮ PŘ.:

**Věc: Rekonstrukce žst. Olomouc**  
**Dodatečné informace – Dodatek č. 15**

**Dotaz č. 64:**

Ještě se vracíme k výkazu výměr pro PS 18-28-01.1. Která varianta výkazu výměr je tedy platná pro odevzdání cenové nabídky? Ta dle DI č.7 nebo dle DI č.11 anebo dle DI č.13?

**Odpověď:**

Jak již bylo uvedeno v dodatku č. 14 k PS 18-28-01.1 – platí varianta výkazu výměr PS 18-28-01.1 z dodatku č.7 a do tohoto výkazu výměr zahrňte i doplňkový výkaz výměr k PS 18-28-01.1 z dodatku č. 11. Výkaz výměr k PS 18-28-01.1 z dodatku č. 13 je neplatný.

**Dotaz č. 65:**

Je vyžadována rakouská norma ÖNORM a národní předpis GRIS a její doložitelné plnění?

**Odpověď:**

Trubní systémy z materiálu GRP: je platný požadavek na splnění normy ČSN-EN 14364+A1. Není třeba se řídit ani dokládat rakouskou normu ÖNORM a tentýž postup platí i k jakostnímu předpisu GRIS.

Alternativy u ostatních trubních systémů jsou přípustné u rovnocenného nebo kvalitativně vyššího řádu při respektování zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách ve znění zákona č. 55/2012 Sb.

V Praze dne

.....  
Ing. Petr Šlegr  
náměstek pro modernizaci dráhy  
na základě pověření č. 1372  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace