

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 34410/2020-SŽ-OR PHA-OVZ
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Barbora Danielková
Telefon +420 972 226 451
Mobil
E-mail Danielkova@spravazeleznic.cz

Datum 21. září 2020

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám na zakázku

„Nákup skladových kontejnerů“

Dodatečná informace č. 1 na základě dotazu k výzvě k podání nabídky vzneseného jedním z účastníků výše uvedené zakázky na její realizaci pod č. j. 33590/2020-SŽ-OR PHA-OVZ ze dne 15. 09. 2020.

Dotaz:

Aké má být farebné provedenie RAL všetkých kontajnerov ?

Ocelový kontajner so záchytnou vanou :

a/záchytná vana na 800 l bude mať výšku 125 mm, o to se sníží vnitorná výška, ale dodrží sa požadovaný limit

b/ predpísaná izolácia podlahy (vany), stien a stropu?

c/ je požadovaná nejaká požiarne odolnosť ? Kontajnery spĺňajú v štandarde typ konštrukcie DP3, bez požiarnej odolnosti.

c/ umiestnenie vonkajších ocelových dverí 1800/2000 mm na ktorej stene, majú byť izolované / neizolované ? je alternatíva i iný rozmer 2000/2000 mm, 1800/2125 mm, 2000/2125 mm ?

d/ vnútorné prevedenie stien a stropu - laminovaná drevotrieska 12 mm alebo trapézový plech? – súvisí i s dotazom ohľadne požiarnej odolnosti

e/ elektroinštalácie - elektroinštalácia, topení, osvetlenie ?

f/ inštalácia vetracej mriežky ?

g/ má sa inštalovať pomocný bezpečnostný zámok ? alebo je tým myslené bezpečnostné kovanie

h/ kování klika/klika ?

PRO USKLADNĚNÍ DROBNÉ MECHANIZACE A MATERIÁLŮ:

a/Je požadovaná vyššia záťaž na podlahu ako 250 kg na m2 ?

b/ Podlahová krytina dľa zadania je preferovaná dlažba alebo slíčkový plech ?

c/požiarne odolnosť kontajneru ? alebo bez požiarnej odolnosti, skladba konštrukcie štandardu je DP3, bez PO

d/vnútorné prevedenie stien a stropu - laminovaná drevotrieska 12 mm alebo trapézový plech? – súvisí i s dotazom ohľadne požiarnej odolnosti

e/ dvojkrídle dvere je akceptovateľný rozmer 2000/2125 mm ocelové, neizolované ? dverné kovanie bezpečnostné, klika/ klika ?

Ďakujem

Odpověď:

Barva všech kontejnerů je dle dispozic dodavatele.

Ocelový kontejner se záchytnou vanou:

- a) Pokud bude dodržen požadovaný limit je toto provedení v pořádku.
- b) Izolace je požadována dle dispozic dodavatele ve standardních tloušťkách.
- c) Zadavatel nepožaduje požární odolnost.
- c) Zadavatel požaduje umístění dvoukřídlých dveří na delší straně kontejneru. Ocelové dveře jsou požadovány v základním rozměru 1800/2000 mm. Dveře jsou požadovány izolované.
- d) Zadavatel doporučuje laminovanou dřevotřísku tl. 12 mm.
- e) Zadavatelem není požadována.
- f) Zadavatel požaduje instalaci větrací mřížky v minimálním počtu 2 ks.
- g) Zadavatel požaduje Bezpečnostní kování (zapuštěná vložka).
- h) Zadavatel požaduje kování klika/klika.

Pro uskladnění drobné mechanizace a materiálů:

- a) Zadavatel požaduje minimální únosnost podlahy 750 kg na m².
 - b) Podlahová krytina bude ve standardním provedení dle dispozic dodavatele.
 - c) Zadavatel nepožaduje požární odolnost.
 - d) Zadavatel doporučuje laminovanou dřevotřísku tl. 12 mm.
 - e) Rozměr dvoukřídlých dveří 2000/2150mm je v pořádku. Izolace dveří není požadována.
- Zajištění kontejneru je požadováno standardní tyčové s možností použití visacích zámků.

Závěr

Z důvodu vytvoření dostatečného prostoru pro zpracování nabídek uchazeči, rozhodl zadavatel o změně v čl. 7 Lhůta pro podání nabídky a způsob podání nabídek takto:

Původní termín:

Nabídky musí být podány nejpozději do 24. 09. 2020 do 9:00 hodin.

Nový termín:

Nabídky musí být podány nejpozději do 02. 10. 2020 do 8:00 hodin.

Ostatní ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.

Ing. Pavel Stejskal, v. r.

vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastní ředitelství Praha

Za správnost:

Lucie Mantlíková