

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 21997/2020-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Markéta Urbánková
Telefon 972 522 327
Mobil
E-mail urbankovam@szdc.cz

Datum 22. září 2020

Uveřejněním v elektronickém nástroji
E-ZAK

Odpověď na dotaz k ZD

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, Organizační jednotka Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, PSČ 326 00 Plzeň, obdržela prostřednictvím nástroje E-ZAK dne 18. září žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Název VZ : "Milevsko ON – oprava výpravní budovy"
Číslo VZ : 65420211
Č. j. : 21409/2020-SŽ OŘ PLZ-ÚPI
Datum : 17. 9. 2020

Dotaz k ZD:

1. Máme dotaz k položkám (viz níže). Zaprvé v montáži je uvedena šířka krytiny 600 mm, ale materiál je uveden v šířce 1 000 mm, žádáme o upřesnění, jaká má být šířka plechu. Zadruhé koeficient přepočtu materiálu na hmotnost je uveden špatně (208*0,03) to odpovídá 30 -ti kilogramům na 1 m2. Dle nás je, ale hmotnost 1 m2 Pz plechu tl. 0,55 mm, 4,4 kg/m2. Po připočtené prořezu a ztratného, by dle nás měl přepočet vypadat takto (208,25*0,0044*1,15). Hmotnost by tedy měla být 1,053 t. Předem děkujeme za úpravu rozpočtu.

<https://www.krytiny-strechy.cz/katalog/plechove-falcovane-krytiny/pozinkovany-plech/prirodni/657331-657331-pozinkovany-falcovany-plech-p.html>

-503 K 764101101 Montáž krytiny střechy rovné drážkováním ze svitků rš do 600 mm sklonu do 30° m2 208,250
-504 M 138241111 plech Pz 275g/m2 tl 0,55mm svitek š 1000mm t 6,248

Odpověď zadavatele:

Zadavatel opravil stávající položkový soupis prací. V novém položkovém soupisu prací s výkazem výměr byla u vyjmenovaných položek č. 503 a 504 sjednocena šířka plechové krytiny, u položky č. 504 byla přepočtena a opravena hmotnost.

Uchazeč v rámci zadávacího řízení vyplní upravený položkový soupis prací – viz příloha.

Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň

dokument digitálně podepsán

Příloha:

65420211_Položkový soupis prací s výkazem výměr_1