

V Praze 19. 03. 2020

Věc: Stanovisko projektanta k vyjádřením odborů GŘ SŽ, ekologa SSZ a SŽ – SEE

Zakázka: Odkanalizování haly oprav MEO Mladá Boleslav - Debrž
projektová dokumentace DUSP

- **Odbor bezpečnosti a krizového řízení**
 - v části B.8.2. je špatně uvedeno NV č. 11/2002 – **odstraněno ze zprávy**
- **Oddělení ŽP SSZ**
 - B. souhrnná technická zpráva – str. 5 – **doplněno do zprávy**
 - B. souhrnná technická zpráva – str. 11 B.6 – **na stavbu je vydáno povolení a nebylo to požadavkem OZP. Stavba je velmi malá a lokalita není nijak významná, zároveň je dostupnost lokality z místních komunikací a ŽP nebude nijak zvlášť dotčeno.**
 - B. souhrnná technická zpráva – str. 11 c) – **dtto předchozí bod**
 - B. souhrnná technická zpráva – str. 11 d) – **doplněno do zprávy**
 - SO 01 Technická zpráva, strana 4 c - **doplněno do zprávy**
 - Chybí kapitola odpadové hospodářství - **jde o realizaci přípojky a nejedná se o lokalitu, kde je předpoklad nějaké kontaminace. V rozpočtu je R-položka k odstranění dle platné legislativy a odpovědnost přenesena na Zhotovitele**
 - Chybí kapitola o ochraně vod - **jak postupovat při havárii je popsáno v TZ, vodoprávní úřad neměl požadavek na zpracování havarijního plánu**
 - Chybí biologický průzkum - **není třeba dělat, na stavbu je již vydán územní souhlas**
 - Chybí vyjádření KHS - **jedná se o malou stavbu, která není zdrojem hluku, v B zprávě je uvedeno, že je nutné dodržovat zákonné limity.**
- **Oddělení SŽE**
 - **pro napájení čerpadla požadujeme zřízení samostatné elektrické přípojky** - Navržený způsob napojení čerpadla ze stávajících rozvodů nebyl ze strany příslušného správce SEE OŘ Hradec Králové nijak rozporován. K navrženému způsobu neměl připomínky ani zástupce investora. Navržený způsob napájení je zpracován projektantem s odbornou kvalifikací, který jej znovu prověřil. Nařízení nové přípojky by znamenalo přerušit přípravu stavby, stanovit nové místo připojení, požádat o připojení a požádat o nový územní souhlas nebo o vydání územního rozhodnutí. Tím by došlo k podstatnému posunutí plánovaného termínu realizace stavby. Přípojku z veřejného rozvodu by patrně

zajišťoval příslušný dodavatel ČEZ (EON), který si obvykle ve smlouvě stanovuje lhůtu na zhotovení 12 – 24 měsíců.

- přerušení dodávky elektřiny stavbou a požadavek na odběr - **případné oznámení o požadavku na přerušení dodávky elektrické energie při realizaci stavby a projednání krátkodobého odběru pro zhotovitele budou akceptovány a uplatněny jako podmínky v ZTP pro výběr zhotovitele stavby.**

Za zhotovitele:



Ing. Lukáš Jaroš
NDCON s.r.o.
Zlatnická 10/1582
110 00 Praha 1
tel: +420 734 818 435
E-mail: lukas.jaros@ndcon.cz
<http://www.ndcon.cz>