

NDCON s.r.o.  
Ing. Lukáš Jaroš  
Zlatnická 1582

110 00 Praha 1

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
Jin/143/1104067071/19

VYŘIZUJE / LINKA  
Bc. V. Jindřich/ 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Mělník/ 06.06.2019

**Vyjádření k PD stavby „Odkanalizování haly oprav MEO Mladá Boleslav – Debř, p. č. 690/2 a 690/2 v k. ú. Debř“ pro účely vydání územního souhlasu.**

Souhlasíme se záměrem výše uvedené stavby za předpokladu splnění následujících podmínek:

Stavbou bude respektováno energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s., na které se vztahuje ustanovení Zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění §46 ochranná pásma.

Součástí projektové dokumentace musí být zakres energetického zařízení a sdělení k existenci sítí, které obsahuje podmínky při střetu s energetickým zařízením. Vyjádření získáte elektronicky na adrese <https://geoportal.cezdistribuce.cz>. Při střetu ochranného pásma výše uvedenou stavbou musí být rovněž doložen souhlas s umístěním stavby, povolení činnosti v ochranném pásmu energetického zařízení, které bude nedílnou součástí našeho souhrnného stanoviska ke shora uvedené stavbě.

Při realizaci stavby zároveň nutno dodržet podmínky i výše uvedených vyjádření/stanovisek.

Zemními pracemi nesnižovat hloubku uložení kabelových rozvodů, nesmí být poškozena uzemňovací soustava nebo ovlivněna stabilita nadzemních částí.

Upozorňujeme rovněž, že se v zájmovém území může nacházet energetické zařízení, které není v našem majetku (např. přírodní vedení k odběratelům).

Stavba bude provedena dle předepsaných norem. Zejména souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-1,2,3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.

Vyjádření je platné za předpokladu, že bylo vydáno závazné sdělení o existenci sítí, které musí být doloženo společně s naším vyjádřením k jednání na stavební úřad.

Pokud v průběhu stavby bude zjištěno neevidované zařízení, práce okamžitě přerušte a tuto skutečnost nahlase na naši kontaktní linku č. 800 850 860.

**Platnost vyjádření je 1 rok ode dne uvedeného v záhlaví.**

S pozdravem



Bc. Vítězslav Jindřich  
Hlavní technik SEM | oddělení SEM Sítě Střed  
ČEZ Distribuce, a. s.

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce:  
800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) | [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | Č:  
24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka  
2145 | zasilací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00