

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 22554/2020-SŽDC-SSZ-OVZ
Listů/příloh 1/0

Uveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Vladimíra Hlídková
Telefon +420 972 244 810
Mobil +420 724 321 788
E-mail hlidkova@szdc.cz

Datum 29. září 2020

„Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 2

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvoláním na znění článku č. 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace na zhotovení stavby „Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín“ zadavatel odpovídá na obdržené dotazy následovně:

Dotaz č. 2:

PS 10-02-21 ŽST Kolín, úpravy rozhlasu pro cestující

V technické zprávě v odst. 2.2.3 Navrhovaná řešení se uvádí: „V rámci tohoto PS budou v žst. Kolín instalovány ve vybraných místech digitální hlasové majáčky pro nevidomé“. Ve výkazu výměr položky na tyto majáčky nejsou.

Žádáme zadavatele o prověření a případné doplnění do výkazu výměr.

Odpověď č. 2:

Hlasové majáčky pro nevidomé jsou uvedeny ve výkazu výměr SO 10-64-01 Orientační systém:

1	75L3A1	OTSKP- SPK+ŽS 2018	INFORMAČNÍ PRVEK, HLASOVÝ MODUL PRO NEVIDOMÉ	KUS	29,000
---	--------	--------------------------	---	-----	--------

Dotaz č. 3:

PS 10-02-71 ŽST Kolín, informační systém

V blokovém schématu, ve výkazu výměr v pdf a výkazu výměr v excelu nesouhlasí počty informačních tabulí a monitorů. Výkaz výměr v pdf je značně rozdílný od výkazu výměr v excelu. Žádáme zadavatele o prověření a sjednocení požadavků na informační systém.

Odpověď č. 3:

Počet informačních tabulí a monitorů je dán výkazem výměr a popisem v ZTP. Uchazeč ocení počty monitorů a informačních tabulí uvedené ve výkazu výměr a v provedení dle ZTP.

Dotaz č. 4:

PS 10-02-91 ŽST Kolín, úprava kamerového systému

V blokovém schématu kamerového systému jsou zakresleny nové kamery v podchodech (2 kamery) a ve výtazích (5 kamer). Ve výkazu výměr jsou pouze položky č. 22 a 24

22	75L421	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) PEVNÁ popis položky	KUS	2,000
24	75L42X	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) - MONTÁŽ popis položky	KUS	2,000

Položky na kamery ve výtazích ve výkazu výměr nejsou vůbec uvedeny.
Žádáme zadavatele o prověření a případné doplnění do výkazu výměr.

Odpověď č. 4:

Podle předpisu S10 „Předpis pro využití výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých plošin u Správy železnic“ jsou kamery ve výtazích součástí dodávky výtahu – viz. článek 16 odst.5 předpisu S10 a čl. 4.8.2 ZTP.

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace
na základě pověření č. 2446 ze dne 11.05.2018