

Naše zn. 36172/2020-SŽ-OŘ PHA-OVZ
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Barbora Marešková
Telefon +420 972 224 811
E-mail MareskovaB@spravazeleznic.cz

Datum 2. října 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce - 64520206

V souladu s §98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s odvoláním na znění bodu 17.2 Zadávací dokumentace pod č. j. 32785/2020-SŽ-OŘ PHA-OVZ ze dne 7. 9. 2020, tímto zveřejňujeme, na základě dotazu dodavatele, vysvětlení zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku:

„Pravidelná servisní údržba, prohlídky a revize výtahů, plošin, eskalátorů a travelátorů v obvodu OŘ Praha“

Dotaz č. 1:

*Dobrý den,
ze ZD není zřejmé, kdo zajišťuje zátěž pro požadované zkoušky se zátěží.
Předem děkuji za vysvětlení.*

Odpověď č. 1:

Zadavatel požaduje provedení zatěžkávací zkoušky dle normy ČSN 274007, přílohy A), ve které jsou uvedeny požadavky na odbornou prohlídku po 3 letech provozu, jejíž součástí je i provedení zkoušky zatížení klece na 125%.

V zadávací dokumentaci v bodě 4. Předmět plnění veřejné zakázky a další informace odst. 4.1 je uveden předmět plnění, jehož součástí jsou i zmiňované prohlídky prováděné dle ČSN 27 4007.

Na základě výše uvedeného Zadavatel požaduje provedení zkoušky se zátěží po vybraném uchazeči.

Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.

Závěr

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o vysvětlení zadávací dokumentace a upřesnění požadavků Zadavatele obsažených v Zadávací dokumentaci, Zadavatel rozhodl o ponechání lhůty pro podání nabídek do stanoveného termínu, tj. do 12. 10. 2020 do 8:00 hodin.

Ing. Vladimír Filip, v. r.
ředitel Oblastního ředitelství Praha
Správa železnic, státní organizace

Za správnost: Ing. Barbora Marešková