SO 1022 Nástupiště č.3
Armovací výkres zídky XIII
Měřítko 1:25

PŮDORYS ZÍDKY (SPODNÍ ČÁST A DŘÍK)



PŮDORYS ŘÍMSY ZÍDKY



ŘEZ A - Á



ŘEZ B - B



DETAIL A 1:10

















POSLEDNÍ PRVEK

PRVNÍ PRVEK (U NÁSTUP. HRANY)

POZNÁMKA:
JEDNOTLIVÉ PRVKY JSOU VÝŠKOVĚ ODSTUPŇOVÁNY PO 3 mm
CELKEM 10 KS

POSLEDNÍ PRVEK

PRVNÍ PRVEK (U NÁSTUP. HRANY)

POZNÁMKA:
JEDNOTLIVÉ PRVKY JSOU VÝŠKOVĚ ODSTUPŇOVÁNY PO 3 mm
CELKEM 10 KS

POZNÁMKA:

PŘI VLASTNÍM ARMOVÁNÍ BRÁT ZŘETEL NA NAVRŽENOU POLOHU PATNÍCH PLECHŮ, RESPEKTIVE CKEMICKÝCH KOTEV

BETON - C30/37-XC4, XF3 (CZ, F.2) - CL 0,40 - Dmax 22-S3
MAX. PŘÍSAK 20 mm PODLE ČSN EN 12390-8

NAVRŽENO DLE ČSN EN 206-1, ČSN EN 1992-1-1
KRYTÍ JMENOVITÉ 50mm
KRYTÍ MINIMÁLNÍ 40mm
OCEL B 500B

UVÁDĚNÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENY K OSE PRUTU
POLOMĚRY OBLOUKU JSOU VZTAŽENY KE STŘEDNICI

NEJMENŠÍ VNITŘNÍ PRŮMĚR OHYBU, d VÝZTUŽE [mm]

a) PRUTY, DRÁTY pro ohyby, háky a smyčky		b) OHÝBANÁ SVAŘOVANÁ VÝZTUŽ, SÍTĚ OHÝBANÉ PO SVAŘENÍ			
je-li průměr výztuže "		"		je-li vzdálenost d "	
Ø<16mm	Ø>16mm			d>=3 Ø	d<3 Ø
4 Ø	7 Ø	5 Ø		5 Ø	20 Ø



VÝKAZ MATERIÁLU

č.	Ø	DÉLKA (m)	POČET KS	TYP R 10 505 Ø8	Ø10	Ø12	Ø20	TYP E 10 216 Ø6	Ø8
1.1	8	0,750	13	9,75					
1.2	8	0,850	1	0,85					
2.1	10	1,299	4		5,20				
2.2	10	1,274	2		2,55				
2.3	10	1,257	4		5,03				
3	12	2,883	10			28,83			
4	12	1,845	10			18,45			
5	12	2,156	10			21,56			
6	12	1,019	9			9,17			
7	8	1,242	16	19,872					
8.1	8	1,242	18	22,356					
8.2	8	1,242	3	3,726					
9	8	0,375	25	9,375					
10	8	0,238	10						2,38
CELKOVÁ DÉLKA		m		65,929	12,77	78,01	0,00	0	2,38
HMOTNOST		kg/m		0,397	0,625	0,888	2,52	0,222	0,395
CELKOVÁ HMOTNOST		kg		26,17	7,98	69,27	0,00	0,00	0,94
S PROSTŘIHEM 5%		kg		27,48	8,38	72,74	0,00	0,00	0,99
SPOJ. MAT.2%		kg		28,86	8,55	76,37	0,00	0,00	1,01
SOUČET		**kg**		**28,86**	**8,55**	**76,37**	**0,00**	**0,00**	**1,01**

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

SO 10-22
E.1.02

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel: SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY
Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Sdružení: „SEU + SP_Bezbariérové přístupy žst. Roudnice_P"
SUDOP EU
SUDOP PRAHA

Zpracovatel části: SUDOP EU
SUDOP EU a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha
Tel.: +420 267 094 305
E-mail: info@sudopeu.cz
Hlavní inženýr projektu: ING. STANISLAV JAROŠ
Garant profese: -

Středisko: PROJEKTOVÉ STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM
Vedoucí střediska: ING.MIROSLAV VÁŇA
Odpovědný projektant SO, IO, PS: ING. DAVID DEMO
Vypracoval: Bc. ANETA SÝKOROVÁ
Kontrolovat: ING. STANISLAV JAROŠ

Název akce: **REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠŤ A ZŘÍZENÍ BEZBARIÉROVÝCH PŘÍSTUPŮ V ŽST. ROUDNICE N. L.**
Číslo smlouvy: 17-091.640
Projektový stupeň: DSP
název PS/SO: SO 10-22 NÁSTUPIŠTĚ Č.3
Datum: 10 / 2019
Číslo části: E.1.02
Název přílohy: **ARMOVACÍ VÝKRES ZÍDKY XIII**
Měřítko: 1:25
Počet formátů: 5 x A4
Číslo přílohy: **9.4**

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA Č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP EU a. s.