



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038/5

702 00 OSTRAVA

Váš dopis zn.: /2017-OŘ OVA
Ze dne: 29.6.2017
Naše zn. (č.j.): INT/17-SEE/428
Vyřizuje: Čabala Ivan
Telefon.: 972 762 202
Fax: 972 762 210
E-mail: Cabala@szdc.cz
Datum: 13.7.2017

INTERNÍ SDĚLENÍ

ST OVA – ing. Jančík
Oblastní ředitelství Ostrava

Správa elektrotechniky a energetiky

I.

Věc: ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ K DRÁŽNÍM PODZEMNÍM SILNOPROUDÝM KABELOVÝM VEDENÍM A JEJICH SOUČÁSTÍM

Žádáme, podle §19 odst.22 vyhlášky č.5/1987 Sb. o dokumentaci staveb, o poskytnutí ověřených údajů o prostorovém umístění (existenci) drážních podzemních silnoproudých kabelových vedení a jejich součástí ve staveništi (trase):

„Úprava odvodnění Štramberk“ (projekt stavby).

Trať SŽDC Studénka - Veřovice v km 19,183 – 20,125.

(přesné vyznačení staveniště /trasy/ podle místních poměrů) vyznačené v připojené situaci č. _____ v měřítku **1:1000** určené pro plánovanou stavbu,
a to ke dni: **červen 2017**

.....
žadatel - podpis a razítko

II.

VYJÁDŘENÍ

Dílčí vyjádření pro Oblastní ředitelství Ostrava, ST OVA

Při realizaci Vámi plánovaných a v části I. vyznačených zemních prací **dojde** ke styku (souběhu), křížování s drážními podzemními silnoproudými kabelovými vedeními a jejich součásti, která **jsou** chráněna ochranným pásmem.

Toto vyjádření pozbývá platnosti, jestliže se nezačne se stavebními pracemi uvedené stavby do dne: **červenec 2019**

Vyzýváme vás proto, aby se k nám dostavil vámi pověřený zaměstnanec dne _____, kdy mu bude umožněno potřebné zakreslení z technické dokumentace.

Odborné vyjádření:

Provádění zemních prací v blízkosti podzemních silnoproudých kabelových vedení a jejich součástí se povoluje za podmínek, že žadatel :

- zajistí před zahájením zemních prací vytýčení kabelového vedení přímo na stanovišti (trase), nutno uvést značku tohoto vyjádření
- uvědomí organizaci, která vydala toto vyjádření o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem
- seznámí prokazatelně (písemně) své zaměstnance, jichž se to týká, s polohou tohoto vedení (zařízení)
- upozorní na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od výkresové dokumentace (v metrech)
- vyzve své zaměstnance, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a ve vzdálenosti 1 metru po každé straně vytýčené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů) a dodržovali platné bezpečnostní předpisy a ČSN
- uloží svým zaměstnancům, aby odkryté podzemní kabelové vedení (zařízení) řádně zajistili proti poškození a na tuto skutečnost upozorní správce zařízení (kabelu)
- bude dodržovat technologické postupy pokládky sítí technického vybavení (kabely, potrubí aj.) dle platných ČSN, TNŽ a předpisů SŽDC a ostatních právních předpisů
- vyzve správce zařízení k provedení kontroly, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno
- ohlásí neprodleně každé poškození podzemního kabelového vedení a ostatního zařízení elektrodispečinku: elektrodispečer I.: č.tel.:972 762 581; elektrodispečer II.: č.tel.:972 762 683
- bude respektovat ochranná pásma správce kabelových a venkovních (trakčních) vedení a elektrických stanic dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.

Doplňující připomínky:

• *Navrženou úpravou odvodnění dojde k přímé kolizi s kabelovou trasou vn 6 kV ve správě SEE, OŘ Ostrava (viz situace). Úpravu odvodnění je proto nutno navrhnout tak, aby byly respektovány níže uvedené požadavky. Návrh úpravy odvodnění s řešením uvedené kolize požadujeme předložit k posouzení na oddělení Technické kanceláře SEE.*

• Ochranné pásmo kabelového vedení vn 6kV a nn (1m) ve správě SEE, OŘ Ostrava je nutno respektovat dle § 46 zákona č.458/2000 Sb., uložení kabelů dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2, při souběhu a křížení dle ČSN 73 6005.

• Ke kabelové trase ve správě SEE OŘ Ostrava, požadujeme zachovat snadný přístup z provozních důvodů (oprava, údržba, příp. výměna) s potřebnou technikou.

• Pro práci v těsné blízkosti vn kabelu při jeho odkrytém stavu je nutno objednat výluky zařízení nejméně 3 týdny před její plánovanou realizací (č. tel.: 972 762 014).

• Vytýčování kabelů v naší správě zajišťuje na základě písemné objednávky p. Šustek, č.tel.: 606 728 869.

Upozorňujeme, že nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností dle zákona o drahách č. 266/1994 Sb.

Polohu drážního podzemního kabelového vedení nn ☒, vn ☐, vn - 6kV ☒, nn – DOÚO – ☐ naskenoval podle podkladů dokumentace dne: 13.7.2017 pověřený zaměstnanec správce

Čabala Ivan

jméno

.....
podpis a razítko

Ing. Jaromír Hubáč

Přednosta

Správy elektrotechniky a energetiky
Oblastní ředitelství Ostrava