

NAŠE ZN: 11368/2017-SZDC-SSV-Ú3/Hof  
VYŘIZUJE: Milada Hofmanová  
TEL: +420 724 932 387  
E-MAIL: Hofmanova@szdc.cz  
DATUM: 20. 4. 2017

POČ. LISTŮ:  
POČ. PŘÍLOH:  
POČ. LISTŮ PŘ.: -

Věc: **„Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou“**  
Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č.11  
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

### **Dotaz č. 111**

Objekt SO 01-06-01:

Množství kabelů uvedených ve výkazu výměr nesouhlasí s množstvím uvedeným v kabelové soupisce, některé kabely z kabelové soupisky ve výkazu výměr nejsou obsaženy.

Výkaz výměr:				skutečný součet
34	Kabel nn vodič - jednožilový Al s plastovou izolací od 150 do 240mm <sup>2</sup>	M	100,000	80,00
35	Kabel nn - čtyř a pětižilový Cu s plastovou izolací do 2,5mm <sup>2</sup>	M	1 000,000	164,50
36	Kabel nn - čtyř a pětižilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16mm <sup>2</sup>	M	8 000,000	1 866,20
37	Kabel nn - čtyř a pětižilový Al s plastovou izolací od 150 do 240mm <sup>2</sup>	M	6 520,000	2 616,00
38	Kabel nn - Cu ovládací 7-12 žilový do 2,5mm <sup>2</sup>	M	600,000	184,50
124	Kabel sdělovací pro vnitřní použití přes 20 párů průměru 0,8 mm	KMPÁR	0,500	0,00

Kabelová soupiska dále obsahuje kabely, které není možné zařadit do položek výkazu výměr (uvedeny jsou již jejich součty):

AYKY-J 3x120+70	M	458,50
CYKY-j 3x2,5	M	29,00
CYKY-j 3x6	M	13,00
CYKY-o 2x2,5	M	40,00
CYKY-O 2x6	M	1 860,20
HDPE 8 vláken	M	3 074,50
SYKFY 20x2x0,5	M	60,00
ZŽ 1x16	M	50,00

Žádáme o prověření množství v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

### **Odpověď**

Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 80m u položky uvedené pod kódem 742C25.

Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 164,5m u položky uvedené pod kódem 742E11. Kabel CYKY-J 3x2,5 délky 29m byl součástí pol. 742E11 a je nahrazen pol. 742D31 „Kabel nn - dvou a třížilový Cu s plastovou izolací stíněný do 2,5mm<sup>2</sup>“. Kabel CYKY-O 2x2,5 délky 40m byl součástí pol. 742E11 a je nahrazen pol. 742D31 „Kabel nn - dvou a třížilový Cu s plastovou izolací stíněný do 2,5mm<sup>2</sup>“.

Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 1866,2m u položky uvedené pod kódem 742E12. Kabel CYKY-O 3x6 délky 13m byl součástí pol. 742E12 a je nahrazen pol. 742D32 „Kabel nn - dvou a třížilový Cu s plastovou izolací stíněný od 4 do 16mm<sup>2</sup>“. Kabel CYKY-O 2x6 délky 186,20m byl součástí pol. 742E12 a je nahrazen pol. 742D32 „Kabel nn - dvou a třížilový Cu s plastovou izolací stíněný od 4 do 16mm<sup>2</sup>“.

Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 2616m u položky uvedené pod kódem 742E25. Kabel AYKY-J 3x120+70 délky 458,5m byl součástí pol. 742E25 a je nahrazen pol. 742E24 „Kabel nn - čtyř a pětižilový Al s plastovou izolací od 70 do 120mm2“.

Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 184,5m u položky uvedené pod kódem 742F11.

Byla doplněna položka 742C12 o ZŽ 1x6 délky 50m „Kabel nn vodič - jednožilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16mm2“.

Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 60m u položky uvedené pod kódem 75J233. Jedná se o kabel SYKFFY 20x2x0,5m.

Kabelová soupiska obsahuje HDPE 8 vláken – 3074,5. Tento je rozpočtován v rámci PS 01-14-01. V soupisu kabelů byl uveden informativně.

### Dotaz č. 112

Objekt SO 01-06-10:

Množství kabelů uvedených ve výkazu výměr nesouhlasí s množstvím uvedeným v kabelové soupisce, některé kabely z kabelové soupisky ve výkazu výměr nejsou obsaženy.

Výkaz výměr:

				skutečný součet
17	Kabel vn - jednožilový, 6-CHBU od 95 do 150mm2	M	800,000	420
18	Kabel vn - jednožilový, 12/20-N2XS(F)2Y od 95 do 150mm2	M	350,000	207,00
21	Kabel nn - čtyř a pětižilový Al s plastovou izolací od 25 do 50mm2	M	350,000	233
22	Kabel nn - Cu ovládací 19-24 žilový od 4 do 6mm2 stíněný	M	950,000	0,00

Kabelová soupiska dále obsahuje kabely, které není možné zařadit do položek výkazu výměr (uvedeny jsou již jejich součty):

CYKY-O 19x4	M	160
JYTY 4x1	M	233
JYTY-O 19x1	M	211

Žádáme o prověření množství v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

### Odpověď

Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 420m u položky uvedené pod kódem 742542.

Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 240m u položky uvedené pod kódem 742592.

Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 233m u položky uvedené pod kódem 742E23.

Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 160m u položky uvedené pod kódem 742F24. Jedná se o kabely CYKY-O 19x4. Kabel JYTY 4x1 délky 233m byl součástí pol. 742F24 a je nahrazen pol. 742E11 „Kabel nn - čtyř a pětižilový Cu s plastovou izolací do 2,5mm2“. Kabel JYTY-O 19x1 délky 211m byl součástí pol. 742F24 a je nahrazen pol. 742F21 „Kabel nn - Cu ovládací 19-24 žilový do 2,5mm2“.

### Dotaz č. 113

Objekt SO 01-06-02:

Množství kabelů uvedených ve výkazu výměr nesouhlasí s množstvím uvedeným v kabelové soupisce, některé kabely z kabelové soupisky ve výkazu výměr nejsou obsaženy.

Výkaz výměr:

				skutečný součet
41	Kabel nn - dvou a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5mm2	M	1 250,000	0,00
42	Kabel nn - čtyř a pětižilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16mm2	M	1 380,000	1 690,00
43	Kabel nn - čtyř a pětižilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16mm2	M	130,000	0,00
44	Kabel nn - čtyř a pětižilový Cu s plastovou izolací od 25 do 50mm2	M	250,000	250,00
45	Kabel nn - čtyř a pětižilový Al s plastovou izolací od 25 do 50mm2	M	450,000	450,00

46	Kabel nn - čtyř a pětižilový Al s plastovou izolací od 70 do 120mm <sup>2</sup>	M	415,000	435,00
47	Kabel nn - čtyř a pětižilový Al s plastovou izolací od 150 do 240mm <sup>2</sup>	M	3 040,000	3 120,00
48	Kabel nn - čtyř a pětižilový Al s plastovou izolací od 150 do 240mm <sup>2</sup>	M	940,000	940,00

Kabelová soupiska dále obsahuje kabely, které není možné zařadit do položek výkazu výměr (uvedeny jsou již jejich součty):

CYKY-O 4x2,5	M	150,00
--------------	---	--------

Žádáme o prověření množství v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

#### Odpověď

Vysvětlení k položce uvedené pod kódem 742D11: Jedná se o kabeláž mezi stožárovou rozvodnicí a vlastními svítidly, která není součástí tabulky kabelů (kabelové soupisky), skutečné množství je 1250m.

Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 1530m u položky uvedené pod kódem 742E12. Jedná se o kabely CYKY-O.

Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 160m u položky uvedené pod kódem 742E12-1. Jedná se o kabely CYKY-J.

Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 435m u položky uvedené pod kódem 742E24.

Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 3120m u položky uvedené pod kódem 742E25. Jedná se o kabely AYKY-J 3x240+120.

Vysvětlení k položce uvedené pod kódem 742E25-1: Jedná se o kabel AYKY-J 4x240, skutečné množství je 940m.

Kabel CYKY-O 4x2,5 v délce 150m je rozpočtován v rámci SO 01-06-03 a v tabulce kabelů SO 01-06-02 byl uveden informativně pod stejným označením WS 499, tzn. duplicitně.

#### Dotaz č. 114

Objekt SO 01-06-03:

Množství kabelů uvedených ve výkazu výměr nesouhlasí s množstvím uvedeným v kabelové soupisce, některé kabely z kabelové soupisky ve výkazu výměr nejsou obsaženy.

Výkaz výměr:

				skutečný součet
43	Kabel nn - dvou a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5mm <sup>2</sup>	M	336,000	1 509,00
44	Kabel nn - dvou a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5mm <sup>2</sup>	M	765,000	0,00
45	Kabel nn - čtyř a pětižilový Cu s plastovou izolací do 2,5mm <sup>2</sup>	M	1 534,000	1176
46	Kabel nn - čtyř a pětižilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16mm <sup>2</sup>	M	1 477,000	1140

Žádáme o prověření množství v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

#### Odpověď

Vysvětlení k položce uvedené pod kódem 742D11: Jedná se o kabeláž CYKY-O mezi stožárovou rozvodnicí a vlastními svítidly, která není součástí tabulky kabelů (kabelové soupisky), skutečné množství je 336m.

Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 1509m u položky uvedené pod kódem 742D11.

Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 1176m u položky uvedené pod kódem 742E11.

Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 1140m u položky uvedené pod kódem 742E12.

#### Dotaz č. 115

Objekt SO 01-06-04:

Množství kabelů uvedených ve výkazu výměr nesouhlasí s množstvím uvedeným v kabelové soupisce, některé kabely z kabelové soupisky ve výkazu výměr nejsou obsaženy.

**Výkaz výměr:**

16	Kabel nn - čtyř a pětižilový Al s plastovou izolací od 150 do 240mm <sup>2</sup>	M	920,000
----	--	---	---------

**skutečný součet**

800,00
--------

Žádáme o prověření množství v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

**Odpověď**

Skutečné množství je 800m. Výměra byla u položky uvedené pod kódem 742E25 opravena.

**Dotaz č. 116**

Objekt SO 01-06-05:

Množství kabelů uvedených ve výkazu výměr nesouhlasí s množstvím uvedeným v kabelové soupisce, některé kabely z kabelové soupisky ve výkazu výměr nejsou obsaženy.

**Výkaz výměr:**

23	Kabel nn - čtyř a pětižilový Al s plastovou izolací od 70 do 120mm <sup>2</sup>	M	47,000
24	Kabel nn - čtyř a pětižilový Al s plastovou izolací od 150 do 240mm <sup>2</sup>	M	2 940,000
25	Kabel nn - čtyř a pětižilový Cu s plastovou izolací stíněný do 2,5mm <sup>2</sup>	M	474,000
26	Kabel nn - čtyř a pětižilový Cu s plastovou izolací stíněný od 4 do 16mm <sup>2</sup>	M	198,000
27	Kabel nn - čtyř a pětižilový Cu s plastovou izolací stíněný od 25 do 50mm <sup>2</sup>	M	165,000

**skutečný součet**

48,00
2 445,00
0,00
0,00
0,00

Kabelová soupiska dále obsahuje kabely, které není možné zařadit do položek výkazu výměr (uvedeny jsou již jejich součty):

CYKY 3x2,5	M	429,00
CYKY 5x4	M	50,00
CYKY-J 4x10	M	15,00
CYKY-J 4x50	M	180,00

Žádáme o prověření množství v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

**Odpověď**

Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 48m u položky uvedené pod kódem 742E24.

Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 2445m u položky uvedené pod kódem 742E25.

Položka uvedená pod kódem 742E31 byla zrušena. Přikládáme opravený soupis prací s novou položkou „Kabel nn - dvou a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5mm<sup>2</sup>“ uvedenou pod kódem 742D11 s výměrou 429m.

Pod položkou uvedenou pod kódem 742E32 je uvažován kabel CYKY 5x4 (skutečné množství 50m) a kabel CYKY 4x10 (skutečné množství 15m). Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 65m

Správná výměra u položky uvedené pod kódem 742E33 je 165m.

**Dotaz č. 117**

Objekt SO 01-06-06:

Množství kabelů uvedených ve výkazu výměr nesouhlasí s množstvím uvedeným v kabelové soupisce, některé kabely z kabelové soupisky ve výkazu výměr nejsou obsaženy.

**Výkaz výměr:**

27	Kabel nn - dvou a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5mm <sup>2</sup>	M	84,000
28	Kabel nn - čtyř a pětižilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16mm <sup>2</sup>	M	217,000
29	Kabel nn - čtyř a pětižilový Al s plastovou izolací od 4 do 16mm <sup>2</sup>	M	554,000
30	Kabel nn - čtyř a pětižilový Al s plastovou izolací od 70 do 120mm <sup>2</sup>	M	1 412,000
31	Kabel nn - čtyř a pětižilový Al s plastovou izolací od 150 do 240mm <sup>2</sup>	M	554,000

**skutečný součet**

0,00
284
520
1 409,00
520

Žádáme o prověření množství v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

**Odpověď**

Položka uvedená pod kódem 742D11 byla zrušena.

Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 284m u položky uvedené pod kódem 742E12.

Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 520m u položky uvedené pod kódem 742E22.

Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 1409m u položky uvedené pod kódem 742E24.

Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 520m u položky uvedené pod kódem 742E25.

### Dotaz č. 118

Objekt SO 01-06-08:

Množství kabelů uvedených ve výkazu výměr nesouhlasí s množstvím uvedeným v kabelové soupisce, některé kabely z kabelové soupisky ve výkazu výměr nejsou obsaženy.

Výkaz výměr:				skutečný součet
22	Kabel nn vodič - jednožilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16mm <sup>2</sup>	M	20,000	0,00
23	Kabel nn - čtyř a pětižilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16mm <sup>2</sup>	M	20,000	146,00
24	Kabel nn - čtyř a pětižilový Cu s plastovou izolací od 25 do 50mm <sup>2</sup>	M	190,000	0,00

Kabelová soupiska dále obsahuje kabely, které není možné zařadit do položek výkazu výměr (uvedeny jsou již jejich součty):

CYKY-O 3x1,5	M	28,00
--------------	---	-------

Žádáme o prověření množství v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

### Odpověď

Položka uvedená pod kódem 742C12 byla zrušena. Přikládáme opravený soupis prací s novou položkou „Kabel nn - dvou a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5mm<sup>2</sup>“ uvedenou pod kódem 742D11 s výměrou 28m.

Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 146m u položky uvedené pod kódem 742E12.

Položka uvedená pod kódem 742E13 byla zrušena.

### Dotaz č. 119

Objekt SO 01-06-09:

Množství kabelů uvedených ve výkazu výměr nesouhlasí s množstvím uvedeným v kabelové soupisce, některé kabely z kabelové soupisky ve výkazu výměr nejsou obsaženy.

Výkaz výměr:				skutečný součet
17	Kabel nn vodič - jednožilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16mm <sup>2</sup>	M	10,000	0,00
18	Kabel nn - čtyř a pětižilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16mm <sup>2</sup>	M	35,000	25,00

Kabelová soupiska dále obsahuje kabely, které není možné zařadit do položek výkazu výměr (uvedeny jsou již jejich součty):

CYKY-O 3x1,5	M	10,00
--------------	---	-------

Žádáme o prověření množství v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

### Odpověď

Položka uvedená pod kódem 742C12 byla zrušena. Přikládáme opravený soupis prací s novou položkou „Kabel nn - dvou a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5mm<sup>2</sup>“ uvedenou pod kódem 742D11 s výměrou 10m.

Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 25m u položky uvedené pod kódem 742E12.

### **Změny nebo doplnění zadávací dokumentace od zadavatele:**

Zadavatel rozšiřuje Výkaz výměr – soupis prací k ocenění - Všeobecné položky o dvě nové položky pořadové číslo 9 a 10:

- 9 Nájem pozemků ČD dle přiložené smlouvy č. 2637102017 a č. 2637101217
- 10 Ostatní nájmy dle potřeb uchazeče

V souboru „Soupis prací+rekapitulace ceny.xls“ vyměňte list „Vseob pol“ za nový, ze souboru „List\_Vseob pol a.xls“, který tvoří přílohu tohoto dokumentu.

K uvedeným položkám se vztahují podepsané smlouvy (rovněž v příloze)

- Nájemní smlouva 2637102017, a Nájemní smlouva 2637101217
- Smlouva zakládající právo provést stavbu č.j. ČD, a.s.: 55466/17, č.j. SZDC, s.o.; E617-S-889/2017

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny, tedy prodlužuje lhůtu ze dne 26. 4. 2017 na den 28. 4. 2017.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz) (evidenční č. VZ Z2017-006002). Změny se týkají těchto ustanovení:

#### **Oddíl IV. 2.2):**

rušíme datum 26. 4. 2017 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 28. 4. 2017 v 10:30 hod.,

#### **Oddíl IV. 2.7):**

rušíme datum 26. 4. 2017 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 28. 4. 2017 v 10:45 hod.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

**Příloha:** Dle textu

V Praze dne

20 -04- 2017



**Ing. Jarmila Ozimá**  
ředitelka odboru investičního  
na základě „Pověření“ č. 2068  
ze dne 01. 06. 2016  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace