

SEZNAM KABELŮ

rozvod nn - ŽST Řečany nad Labem - kabely dotčené stavbou

STÁVAJÍCÍ STAV									
číslo kabelu	typ kabelu	průřez kabelu (mm2)	délka kabelu (m)	kabel spojuje				poznámka	
				z		do			
				zařízení	objekt	objekt	zařízení		
WL101.1	AYKY-B	3x185+95	125	TS	Trafostanice ŽST Řečany nad Labem	Výpravní budova	RH	Výpravní budova (125A,3f) - rozvody nn	
WL101.2	AYKY-B	3x185+95	125	TS	Trafostanice ŽST Řečany nad Labem	Výpravní budova	RH	Výpravní budova (125A,3f) - rozvody nn	
WL301	AYKY-B	3x185+95	130	TS	Trafostanice ŽST Řečany nad Labem	Výpravní budova	RH	Výpravní budova (125A,3f) - rozvody EOv	
WL302	AYKY-B	3x185+95	130	TS	Trafostanice ŽST Řečany nad Labem	Výpravní budova	RH	Výpravní budova (125A,3f) - rozvody EOv	
WL303	AYKY-B	3x185+95	630	RH	Výpravní budova	EOv pardubické zhlaví	REOV1	58kW stáv. EOv (160A,3f)	
WL304	AYKY-B	3x185+95	640	RH	Výpravní budova	EOv kolínské zhlaví	REOV2	92kW stáv. EOv (160A,3f)	

SEZNAM KABELŮ

rozvod EOv a NN z - TS Řečany nad Labem

PROJEKTOVANÝ STAV								
číslo kabelu	typ kabelu	průřez kabelu (mm2)	délka kabelu (m)	kabel spojuje				poznámka
				z		do		
				zařízení	objekt	objekt	zařízení	
WL101.1	AYKY-B	3x185+95	125	RH1	Trafostanice TS Řečany nad Labem	Výpravní budova	RH	Výpravní budova (125A,3f) - rozvody nn
WL101.2	AYKY-B	3x185+95	125	RH1	Trafostanice TS Řečany nad Labem	Výpravní budova	RH	Výpravní budova (125A,3f) - rozvody nn
WL201	AYKY-B	3x185+95	25+stáv.	TS	Trafostanice ŽST Řečany nad Labem	EOV pardubické zhlaví	REOV1	Výpravní budova (125A,3f) - stávající kabel WL303 bude přeznačen na WL201
WL204	AYKY-B	3x185+95	25+stáv.	TS	Trafostanice ŽST Řečany nad Labem	EOV kolínské zhlaví	REOV4 (původně REOV2)	Výpravní budova (125A,3f) - stávající kabel WL304 bude přeznačen na WL204