

## **B.5 ENERGETICKÉ VÝPOČTY**

Energetická bilance EOv v jednotlivých stanicích :

Stanice	Stávající příkon [kW]	Nárůst [kW]	Celkový nový příkon [kW]	Poznámka
Svitavy	114	34	148	
Opatov	69	12	81	
Odb. Zádulka, Odb. Les	58	7	65	
Rudoltice v Čechách	108	9	117	
Dlouhá Třbová	123	0	123	Rozsah EOv beze změny
Choceň	----	16,5	----	
Zámorsk	106	34	140	
Řečany nad Labem	170	82	252	
Záboří nad Labem	149	0	123	Rozsah EOv beze změny
<b>Celkem</b>		<b>649 kW</b>		

Předpokládáné navýšení spotřeby el. energie EOv oproti stávajícímu stavu : 400 MWh

## **B.6 PROTIKOROZNÍ OCHRANA**

Instalované zařízení nevyžaduje provedení protikorozní ochrany.

## **B.7 GRAF DYNAMICKÉHO PRŮBĚHU RYCHLOSTÍ**

Pro daný typ stavby se nedokladuje.

## **B.8 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ**