



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKÁCH	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Stavební správa východ se sídlem v Olomouci, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 SILNOPROUD	VEDOUcí PROF. SKUPINY ING. JAN ZÁŘECKÝ <i>Galuch</i>	ŘEDITEL ING. JIŘÍ MOLÁK	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. JAN ZÁŘECKÝ <i>Galuch</i>	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. VOJTĚCH POPELÁŘ <i>Popelec</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL ING. VOJTĚCH POPELÁŘ <i>Popelec</i>	KONTROLOVAL ING. JAN ZÁŘECKÝ <i>Galuch</i>	
KRAJ : Pardubický	POVĚŘENÝ OÚ : Vysoké Mýto		STUPEŇ: P – projekt	
Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 2.část PS 09-13-01.7 Žst. Zámorsk, trafostanice 35/0,4kV - úprava rozvodů nn			ZAK. ČÍSLO 16002-01-0716	ARCH. ČÍSLO 2016240011
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 07/2016	
			ČÁST DOKUM. D.3.5	PŘÍLOHA 8
Kabelová skříň KS06				

	1	2	3	4	5	6
A	<div> <div>POZNÁMKA :</div> <div> <div>1. Provedení KS06 :</div> <div> <div>Typová plastová skříň do výklenku s kabelovým prostorem - SS200 / NVV 2W (400 x 600 x 200) - 2x PN00</div> <div> <div>KS osazena třibodovým zavíráním na závěr rozvodných zařízení pro odvětví energetiky</div> <div> <div>Krytí : IP 44, po otevření dveří IP 00</div> <div>Prostředí : Nebezpečné</div> <div>Nátěr : Typový</div> <div>Přívod : Spodem</div> <div>Vývody : Spodem</div> <div>Ovládací napětí :</div> <div>Ochr. při poruše : Automatickým odpojením od zdroje a izolací</div> <div>Napěťové soustavy : 3PEN AC 50 Hz 400V / TN-C</div> </div> </div> </div> <div> <div>2. Kabelová skříň KS06 bude osazena na místě stávající KS06 ve fasádě budovy WC</div> </div> </div> </div>					
B						
C	<div> <div> <div> <div> <div>400</div> <div>600</div> <div>KS06</div> <div>Kabelový prostor</div> </div> </div> </div> </div>					
D						
	1	2	3	4	5	6

