



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKÁCH	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	




SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Stavební správa východ se sídlem v Olomouci, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 SILNOPROUD	VEDOUcí PROF. SKUPINY ING. JAN ZÁŘECKÝ <i>Galuch</i>	ŘEDITEL ING. JIŘÍ MOLÁK	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. JAN ZÁŘECKÝ <i>Galuch</i>	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. VOJTĚCH POPELÁŘ <i>Popelec</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL ING. VOJTĚCH POPELÁŘ <i>Popelec</i>	KONTROLOVAL ING. JAN ZÁŘECKÝ <i>Galuch</i>	
KRAJ : Pardubický	POVĚŘENÝ OÚ : Česká Třebová		STUPEŇ: P – projekt	
Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 2.část SO 03-06-04 Odb. Les, úprava osvětlení			ZAK. ČÍSLO 16002-01-0716	ARCH. ČÍSLO 2016240011
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 07/2016	
Soupis a umístění svítidel			ČÁST DOKUM. E.3.6	PŘÍLOHA 5

Číslo stožáru	Číslo svítidla	Svítidlo uvažované ve výpočtu	Doporučený typ zdroje	Svítidlo ve výšce	Typ charakteristiky	Natočení (°)	Náklon (°)	Úhel sklápění (°)	Poznámka
Nové sklopné osvětlovací stožáry o výšce 10m									
OS1		Typ stožáru : MOSTR - GAMMA - výška 10m - vrcholové zatížení 18kg - na přírubu - rozvodnice dle př.č.7 - základ dle přílohy č.9							
	OS1	R2L2 M, 96LED, 350mA, L740, WSC, 102W, tř. II, ploché sklo	LED 102W	10m nad TK	WSC	-90	0°	170°	
OS2		Typ stožáru : MOSTR - GAMMA - výška 10m - vrcholové zatížení 18kg - na přírubu - rozvodnice dle př.č.7 - základ dle přílohy č.9							
	OS2	R2L2 M, 96LED, 350mA, L740, WSC, 102W, tř. II, ploché sklo	LED 102W	10m nad TK	WSC	-90	0°	5°	

Úhel natočení svítidel a sklápění stožárů :

Odb. Zádulka



Česká Třebová

