

SEZNAM KABELŮ

rozvod nn - ŽST Choceň - kabely dotčené stavbou

STÁVAJÍCÍ STAV								
číslo kabelu	typ kabelu	průřez kabelu (mm2)	délka kabelu (m)	kabel spojuje				poznámka
				z		do		
				zařízení	objekt	objekt	zařízení	
WL10.9	3 x AYKY-J	3x240+120	255	RH	Trafostanice ŽST Choceň	Kabelová skříň	KSEOV2	KSEOV2 - Vstupní pojistky 315A
WL10.10	3 x AYKY-J	3x240+120	230	KSEOV2	Kabelová skříň	Kabelová skříň	KSEOV3	KSEOV2 - Vstupní pojistky 200A
WL10.6	3 x AYKY-J	3x240+120	335	KSEOV2	Kabelová skříň	Kabelová skříň	REOV6	KSEOV2 - Vstupní pojistky 80A
WL10.4	AYKY-J	3x120+70	53	KSEOV2	Kabelová skříň	Kabelová skříň	REOV4	KSEOV2 - Vstupní pojistky 125A - kabel bude vyměněn (zrušen)
WL4.1	CYKY-0	4x4	117	REOV4	Rozvaděč - pilíř	Výhybka č. 26a	Táhla	Táhla
WL4.2	CYKY-0	4x6	125	REOV4	Rozvaděč - pilíř	Výhybka č. 26a	Opornice	Opornice
WL4.17	CYKY-0	4x4	137	REOV4	Rozvaděč - pilíř	Výhybka č. 26b	Táhla	Táhla
WL4.18	CYKY-0	4x6	145	REOV4	Rozvaděč - pilíř	Výhybka č. 26b	Opornice	Opornice
WL4.3	CYKY-0	4x4	35	REOV4	Rozvaděč - pilíř	Výhybka č. 30a	Táhla	Táhla
WL4.4	CYKY-0	4x6	35	REOV4	Rozvaděč - pilíř	Výhybka č. 30a	Opornice	Opornice
WL4.5	CYKY-0	4x4	45	REOV4	Rozvaděč - pilíř	Výhybka č. 30b	Táhla	Táhla
WL4.6	CYKY-0	4x6	45	REOV4	Rozvaděč - pilíř	Výhybka č. 30b	Opornice	Opornice
WL4.7	CYKY-0	4x4	95	REOV4	Rozvaděč - pilíř	Výhybka č. 33	Táhla	Táhla
WL4.8	CYKY-0	4x6	100	REOV4	Rozvaděč - pilíř	Výhybka č. 33	Opornice	Opornice
WL4.9	CYKY-0	4x4	250	REOV4	Rozvaděč - pilíř	Výhybka č. 19	Táhla	Táhla
WL4.10	CYKY-0	4x6	255	REOV4	Rozvaděč - pilíř	Výhybka č. 19	Opornice	Opornice
WL4.11	CYKY-0	4x4	225	REOV4	Rozvaděč - pilíř	Výhybka č. 21	Táhla	Táhla
WL4.12	CYKY-0	4x6	220	REOV4	Rozvaděč - pilíř	Výhybka č. 21	Opornice	Opornice
WL4.13	CYKY-0	4x4	185	REOV4	Rozvaděč - pilíř	Výhybka č. 24a	Táhla	Táhla
WL4.14	CYKY-0	4x6	195	REOV4	Rozvaděč - pilíř	Výhybka č. 24a	Opornice	Opornice
WL4.15	CYKY-0	4x4	205	REOV4	Rozvaděč - pilíř	Výhybka č. 24b	Táhla	Táhla
WL4.16	CYKY-0	4x6	200	REOV4	Rozvaděč - pilíř	Výhybka č. 24b	Opornice	Opornice
WS4.1	TCEPKPFLE	3x4x0,6	280	REOV5	Rozvaděč - pilíř	Rozvaděč - pilíř	REOV4	Stávající komunikace

SEZNAM KABELŮ

nový rozvod EOv - ŽST Choceň

PROJEKTOVANÝ STAV								
číslo kabelu	typ kabelu	průřez kabelu (mm2)	délka kabelu (m)	kabel spojuje				poznámka
				z		do		
				zařízení	objekt	objekt	zařízení	
WL10.4	AYKY-J	4x240	95	KSEOV2	Kabelová skříň	Kabelová skříň	REOV4	KSEOV2 - Vstupní pojistky 200A
WL4.1	CYKY-0	4x4	30	REOV4.1	Rozvaděč - pilíř	Výhybka č. 26a	Táhla	Táhla
WL4.2	CYKY-0	4x6	30	REOV4.1	Rozvaděč - pilíř	Výhybka č. 26a	Opornice	Opornice
WL4.17	CYKY-0	4x4	30	REOV4.1	Rozvaděč - pilíř	Výhybka č. 26b	Táhla	Táhla
WL4.18	CYKY-0	4x6	30	REOV4.1	Rozvaděč - pilíř	Výhybka č. 26b	Opornice	Opornice
WL4.3	CYKY-0	4x4	30	REOV4.1	Rozvaděč - pilíř	Výhybka č. 30a	Táhla	Táhla
WL4.4	CYKY-0	4x6	30	REOV4.1	Rozvaděč - pilíř	Výhybka č. 30a	Opornice	Opornice
WL4.5	CYKY-0	4x4	30	REOV4.1	Rozvaděč - pilíř	Výhybka č. 30b	Táhla	Táhla
WL4.6	CYKY-0	4x6	30	REOV4.1	Rozvaděč - pilíř	Výhybka č. 30b	Opornice	Opornice
WL4.7	CYKY-0	4x4	30	REOV4.1	Rozvaděč - pilíř	Výhybka č. 33	Táhla	Táhla
WL4.8	CYKY-0	4x6	30	REOV4.1	Rozvaděč - pilíř	Výhybka č. 33	Opornice	Opornice
WL4.9	CYKY-0	4x4	30	REOV4.1	Rozvaděč - pilíř	Výhybka č. 19	Táhla	Táhla
WL4.10	CYKY-0	4x6	30	REOV4.1	Rozvaděč - pilíř	Výhybka č. 19	Opornice	Opornice
WL4.11	CYKY-0	4x4	30	REOV4.2	Rozvaděč - pilíř	Výhybka č. 21	Táhla	Táhla
WL4.12	CYKY-0	4x6	30	REOV4.2	Rozvaděč - pilíř	Výhybka č. 21	Opornice	Opornice
WL4.13	CYKY-0	4x4	30	REOV4.2	Rozvaděč - pilíř	Výhybka č. 24a	Táhla	Táhla
WL4.14	CYKY-0	4x6	30	REOV4.2	Rozvaděč - pilíř	Výhybka č. 24a	Opornice	Opornice
WL4.15	CYKY-0	4x4	30	REOV4.2	Rozvaděč - pilíř	Výhybka č. 24b	Táhla	Táhla
WL4.16	CYKY-0	4x6	30	REOV4.2	Rozvaděč - pilíř	Výhybka č. 24b	Opornice	Opornice
WL4.19	CYKY-0	4x6	190	REOV4.2	Rozvaděč - pilíř	Výhybka č. 20a	Táhla	Táhla
WL4.20	CYKY-0	4x10	190	REOV4.2	Rozvaděč - pilíř	Výhybka č. 20a	Opornice	Opornice
WL4.21	CYKY-0	4x6	190	REOV4.2	Rozvaděč - pilíř	Výhybka č. 20b	Táhla	Táhla
WL4.22	CYKY-0	4x10	190	REOV4.2	Rozvaděč - pilíř	Výhybka č. 20b	Opornice	Opornice