



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKÁCH	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Stavební správa východ se sídlem v Olomouci, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz		
PROFESNÍ SKUPINA:	24 SILNOPROUD	VEDOUcí PROF. SKUPINY ING. JAN ZÁŘECKÝ <i>Galuch</i>	ŘEDITEL ING. JIŘÍ MOLÁK		
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. JAN ZÁŘECKÝ <i>Galuch</i>	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. VOJTĚCH POPELÁŘ <i>Popelec</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL ING. VOJTĚCH POPELÁŘ <i>Popelec</i>	KONTROLOVAL ING. JAN ZÁŘECKÝ <i>Galuch</i>		
KRAJ : Pardubický		POVĚŘENÝ OÚ : Vysoké Mýto		STUPEŇ: P – projekt	
Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 2.část PS 09-13-01.7 Žst. Zámorsk, trafostanice 35/0,4kV - úprava rozvodů nn				ZAK. ČÍSLO 16002-01-0716	ARCH. ČÍSLO 2016240011
				MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
				DATUM: 07/2016	
Soupis kabelů				ČÁST DOKUM. D.3.5	PŘÍLOHA 10

SUDOP Brno spol.s r.o. Kounicova 26 611 36 Brno		SOUPIS KABELŮ		Stavba : Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy – 2.část Objekt : PS 09-13-01.7 Žst. Zámorsk, trafostanice 35/0,4kV - úprava rozvodů nn			Datum : 07 / 2016 Počet listů : 1 List č. :	
SPOJUJE								
Číslo kabelu	Druh kabelu	Průřez (mm²)	Délka (m)	Zařízení	Ukončení	Zařízení	Ukončení	Poznámka
WL 101	AYKY-J	3x240+120	80	RH – trafostanice 35/0,4kV	Koncovka	KS01	Koncovka	
WL 102	AYKY-J	3x240+120	70	RH – trafostanice 35/0,4kV	Koncovka	KS02	Koncovka	
WL 103	AYKY-J	4x70	415	RH – trafostanice 35/0,4kV	Koncovka	ROV3	Koncovka	
WL 104	AYKY-J	3x120+70	120	RH – trafostanice 35/0,4kV	Koncovka	KS06	Koncovka	
WL 105	AYKY-J	3x120+70	40	KS06	Koncovka	KS07	Koncovka	
WL 106	AYKY-J	4x35	100	RH – trafostanice 35/0,4kV	Koncovka	KS05 – ZS01, ZS02 (WL22)	Koncovka	
WL 107	AYKY-J	4x35	100	RH – trafostanice 35/0,4kV	Koncovka	KS05 – ZS07, ZS08 (WL67)	Koncovka	
WL 108	AYKY-J	4x70	60	RH – trafostanice 35/0,4kV	Koncovka	ROV6	Koncovka	
WL 109	AYKY-J	4x70	245	RH – trafostanice 35/0,4kV	Koncovka	ROV5	Koncovka	
WL 110	CYKY-J	4x70	15	KS01 VB	Koncovka	HR01 VB	Koncovka	
WL 111	CYKY-J	4x16	10	KS01	Koncovka	RE03 VB	Koncovka	
WL 112	AYKY-J	3x120+70	100	RH – trafostanice 35/0,4kV	Koncovka	KS05 – KS13 (WL85)	Koncovka	
WS101	SYKFY	10x2x0,5	30	HR01 VB		MSU		
KABELY MIMO SOUPIS								
	CYKY-J	3x4	60	Ramínka, světelné nápisy VB		RST		