

NAŠE ZN: 11500/2017-SŽDC-SSV-Ú3/Rr
VYŘIZUJE: Ing. Radomíra Rečková
TEL: +420 725 744 197
E-MAIL: Reckova@szdc.cz
DATUM: Olomouc/25. 4. 2017

POČ. LISTŮ: 4
POČ. PŘÍLOH: 6
POČ. LISTŮ PŘ.: -

Věc: **„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín – Vlkov u Tišnova“**
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 10
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 166:

U **objektu SO 02-19-22**– Říkonín - Vlkov u Tišnova, most v km 46,627 se ve VV nachází :

12	348173	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM	KG	342,000	0,00	0,00
----	--------	--	----	---------	------	------

- ve výkresové dokumentaci (příloha 2.5.1. a 2.5.2) jsou v tabulkách materiálu zábradlí nulové hodnoty u sloupců hmotností, dle našeho kontrolního přepočtu by měla mít položka rozsah cca 1047kg, bude položka upravena?

Odpověď k dotazu č. 166:

Množství materiálu pro ocelové zábradlí bylo aktualizováno ve výkresech a soupisu prací. Viz příloha.

Dotaz č. 167:

U **objektu SO 02-19-13**– Říkonín - Vlkov u Tišnova, most v km 43,393 se ve VV nachází :

36	581513000	písek sklářský sušený ST 03/08 VL	T	18,000	0,00	0,00
----	-----------	-----------------------------------	---	--------	------	------

- dle našeho názoru se jedná o písek určený k otryskání povrchu svařovaných nosníků u zhotovitele a v těchto zařízeních bývá abrazivo čištěno a používáno opakovaně. Nebylo by vhodnější tuto položku zrušit a náklady na údržbu abraziva by byly zahrnuty v položce 37 – otryskání zařízení nečlenitých?

Odpověď k dotazu č. 167:

Technická specifikace položky č. 37 neobsahuje vlastní materiál pro provedení tryskání. Proto by bylo vhodné položku č.36 zachovat. Po provedení kontroly specifikace položky č. 33 – „PROTIKOR OCHRANA DOPLŇK OK KOMBIN POVLAKEM SE ŽÁR ZINK PONOR“ však byla provedena oprava množství položky č. 37 (a adekvátně u položky č. 36). Technická specifikace položky č. 33 totiž zahrnuje i přípravu povrchu v místech, kde bude tento komb. povlak prováděn. Proto bylo množství v položce č. 37 sníženo o tuto hodnotu (z původních 240m2 na 125m2). Viz příloha.

Dotaz č. 168:U **objektu SO 02-19-13** – Říkonín - Vlkov u Tišnova, most v km 43,393 se ve VV nachází :

34	246121020		lak syntetický univerzální lesklý SYLABAL S 1002	kg	58,000	0,00	0,00
35	246121020	1	lak syntetický univerzální lesklý SYLABAL S 1002	kg	58,000	0,00	0,00

- dle našeho názoru se jedná o nátěrové hmoty pro NS svařovaných nosníků. Asi se nejedná o schválený NS pro stavby SZDC. Nebylo by vhodnější tuto položku zrušit a náklady na NS by byly zahrnuty v položce 38 a 39 – zhotovení nátěrů?

Odpověď k dotazu č. 168:

Po provedení kontroly specifikace položky č. 33 – „PROTIKOR OCHRANA DOPLŇK OK KOMBIN POVLAKEM SE ŽÁR ZINK PONOR“ se dospělo k názoru, že budou položky 246121020, 246121020_1, 789323211, 789323222 vypuštěny. Technická specifikace položky č. 33 totiž zahrnuje i provedení nátěru předepsaným postupem včetně materiálu pro kompletní kombinovaný povlak. Viz příloha.

Dotaz č. 169:

Ve vyjádření ke kácení (číslo jednací 429/16/MKI) obce Níhov se požaduje provést náhradní výsadbu 160 ks stromů v druhové skladbě dle zástupců obce Níhov s následnou péčí po dobu 2 let.

Součástí soupisu prací SO 80-00-01 jsou vegetační úpravy a náhradní výsadba 40 ks stromů (pol. č. 23 pro vysazení, pol. č.29, 30, 31 a 32 cena stromků a ostatní položky v dílu 2 a 3 pro práce spojené s výsadbou a ošetřováním), což by odpovídalo technické zprávě, části 5. Náhradní výsadby, kde je uvedeno, že bude provedena náhradní výsadba v celkové hodnotě 208 430,- Kč ke kompenzaci ekologické újmy.

Požaduje zadavatel náhradní výsadbu z vyjádření obce Níhov po zhotoviteli?

Pokud ano, požadujeme doplnění náhradní výsadby do soupisu prací a zároveň žádáme o specifikaci 160 ks stromů pro ocenění.

Odpověď k dotazu č. 169:

Ano, požadujeme náhradní výsadbu z vyjádření obce Níhov, opraven soupis prací, počet stromů navýšen o 160 kusů. Viz příloha.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny a doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 18. 05. 2017 na den 19. 05. 2017, tedy o 1 pracovní den.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. VZ Z2017-006477). Změny se týkají těchto ustanovení:

Oddíl IV. 2.2):

rušíme datum 18. 05. 2017 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 19. 05. 2017 v 10:00 hod.,

Oddíl IV. 2.7):

rušíme datum 18. 05. 2017 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 19. 05. 2017 v 10:15 hod.



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Příloha:

2.5.1 Ocelové zábradlí - část 1.pdf

2.5.2 Ocelové zábradlí - část 2.pdf

SO 02-19-13_24042017.xlsx

SO 02-19-22_24042017.xlsx

SO 80-00-01_24042017.xlsx

V Praze 25.4.2017

Ing. Jarmila Ozimá
ředitelka odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 2068
ze dne 1.6.2016
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace