

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3 automatickým odpojením od zdroje a proudovým chráničem dle téže normy

El. instalace je uložena na povrchu v tuhých PVC trubkách. Na schodišti pod omítkou.

Nedílnou součástí PD je technická zpráva.

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY
Ing. F. Kolář	Ing. F. Kolář	Ing. F. Kolář	Ing. M. Trnka

KRAJ: Karlovarský — OBEC: Ostrov nad Ohří

INVESTOR: Správa železnic, státní organizace

"Ostrov nad Ohří ON
oprava (plášť, střecha, VPP) – projekt"
D.1.4.C. Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Půdorys půdy

Ing. František Kolář
U Kovárny 253
360 01 Otovice
IČ: 428 40 279
TEL.: 608 024 598
e-mail: efar.kolar@gmail.com

FORMAT	2 A4
DATUM	30.09.2020
STUPEN	DZS
MERITKO	1:100
ZAK.CISLO: 202006	
ARCHIVNI CISLO	C.VYKRESU
202006	505