

[illegible]

LEGENDA:

- Vodeč s ton zlozok, ekvivalent dostatečnej vzdialenosti "s" = 75 cm. Kotvení max. po 1 m.
- Jmací tyč 1 m, umiestená na podporné trubce GFK dĺžky 3,2 m. Kotvení na anténnej stĺpe – držák dĺžky 1 m.
- Jmací tyč 1 m, umiestená na podporné trubce GFK dĺžky 3,2 m. Kotvení na anténnej stĺpe – držák dĺžky 1 m.
- Jmací tyč 2,5 m, umiestená na podporné trubce GFK dĺžky 3,2 m. Kotvení na stĺpe.
- ⊙ Vypovedené vzdialenosti "s" na jmacích tyčoch (v cm).

Nóva spomínaných skúseností, držiaci vedenie 144,010 m s 3,5 m nerez (144), obložky na druzobinami 144,010 m
 Vedení za zariadenia poskytuje schémou a orientáciou. Plnené užitky, uvoľnené kotvení sa združujú sáňmi vsi staviteľi dŕst-kočovníkovi ústalo.

VYPRÁCOVAL Ing. F. Kolář	ODP.PROJ.PROFESE Ing. F. Kolář	KONTROLOVAL Ing. F. Kolář	ODP.PROJ.STAVBY Ing. J. David	Ing. František Kolář U Kovárny 253 800 01 Otava IČ: 428 40 279 TEL.: 608 024 598 e-mail: efar.kolar@gmail.com														
KRAJ: Karlovarský		OBECE: Ostrov nad Ohří																
INVESTOR: Správa železnic, státní organizace																		
"Ostrov nad Ohří ON oprava (plášť, střecha, VPP) – projekt" D.1.4.C. Zařízení silnoproudé elektrotechniky																		
<table><tr><td>FORMAT</td><td>8A4</td></tr><tr><td>DATUM</td><td>01.10.2020</td></tr><tr><td>STUPEŇ</td><td>DZS</td></tr><tr><td>MERITKO</td><td>1:100</td></tr><tr><td>ZAK.CÍSLO:</td><td>202006</td></tr><tr><td>ARCHIVNÍ ČÍSLO</td><td>202006</td></tr><tr><td>C.YKRESU</td><td>507</td></tr></table>					FORMAT	8A4	DATUM	01.10.2020	STUPEŇ	DZS	MERITKO	1:100	ZAK.CÍSLO:	202006	ARCHIVNÍ ČÍSLO	202006	C.YKRESU	507
FORMAT	8A4																	
DATUM	01.10.2020																	
STUPEŇ	DZS																	
MERITKO	1:100																	
ZAK.CÍSLO:	202006																	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	202006																	
C.YKRESU	507																	
Hromosvod a uzemnění																		