



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	POVRCHY				SVĚTLA VÝŠKA (m)
			PODLAHA	STĚNA	LIŠTA	STROP	
1S01	SCHODIŠTĚ	5,18	KÁMEN	HLUBA OMITKA		OMITKA KLENBY	
1S02	SKLEP	8,99	BETON	HLUBA OMITKA		OMITKA KLENBY	1,50 - 2,08
1S03	SKLEP	9,58	BETON	HLUBA OMITKA		OMITKA KLENBY	1,50 - 2,08
1S04	SKLEP	7,55	BETON	HLUBA OMITKA		OMITKA KLENBY	1,50 - 2,08
1S05	SKLEP	6,46	BETON	HLUBA OMITKA		OMITKA KLENBY	2,09 - 2,27
1S06	SKLEP	16,78	BETON	HLUBA OMITKA		OMITKA KLENBY	1,57 - 2,29
1S07	SKLEP	13,90	BETON	HLUBA OMITKA		OMITKA KLENBY	1,65 - 2,25
1S08	CHODBA	44,06	BETON	HLUBA OMITKA		OMITKA KLENBY	1,82 - 2,22
1S09	SKLEP	12,97	BETON	HLUBA OMITKA		OMITKA KLENBY	1,88 - 2,34
1S10	SKLEP	13,89	BETON	HLUBA OMITKA		OMITKA KLENBY	1,54 - 1,84
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM		138,36					

ROZVODNÁ SOUSTAVA:  
– 3NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN–C–S (RH1)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3 automatickým odpojením od zdroje a proudovým chráničem dle této normy

El. instalace je uložena na povrchu. Hlavní trasa v drátěném kabelovém žlabu, odbočky k přístrojům v tuhých trubkách PVC.

Nedílnou součástí PD je technická zpráva.

VYPRACOVAL Ing. F. Kolář	ODP.PROJ.PROFESE Ing. F. Kolář	KONTROLOVAL Ing. F. Kolář	ODP.PROJ.STAVBY Ing. M. Trnka	Ing. František Kolář U Kovárny 253 360 01 Otovice IČ: 428 40 279 TEL.: 608 024 598 e-mail: efar.kolar@gmail.com	
KRAJ: Karlovarský		OBEC: Ostrov nad Ohří			
INVESTOR: Správa železnic, státní organizace					
"Ostrov nad Ohří ON oprava (plášť, střecha, VPP) – projekt" D.1.4.C. Zařízení silnoproudé elektrotechniky				FORMAT	2 A4
				DATUM	16.09.2020
				STUPEN	DZS
				MERITKO	1:100
				ZAK.CISLO: 202006	
Půdorys 1.PP				ARCHIVNI CISLO 202006	C.VYKRESU 502