

Váš dopis zn. 000/0000  
Ze dne 0. 0. 0000  
Naše zn. 25615/2020-SŽ-SSZ-OVZ  
Přílohy 1

Uveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Vladimíra Hlídková  
Telefon  
Mobil +420 724 321 788  
E-mail hlidkova@spravazeleznic.cz

Datum 26. října 2020

## **„Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín“**

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 10**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvoláním na znění článku č. 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace na zhotovení stavby **„Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín“** zadavatel odpovídá na obdržené dotazy následovně:

#### **Dotaz č. 132 a Odpověď č. 132:**

SO 10-76-01 úpravy rozvodů NN a VO

- V nejnovějším výkazu výměr bylo opraveno množství položky č. 10 z 600 na 500 m, ale souhrnná délka dle tabulky kabelů by měla zůstat 600 m.
- *V příloze zasíláme opravený soupis prací, správně je 600.*
- Kabel CYKY 4x35 mm<sup>2</sup> uvedený v tabulce kabelů v souhrnné délce 540 m, nemá položku výkazu výměr.
- *Do soupisu prací byla doplněna položka pro kabel 4x35 mm<sup>2</sup> - viz příloha.*
- Kabel CYKY 3x4 mm<sup>2</sup> uvedený v tabulce kabelů v souhrnné délce 2949 m, nemá položku ve výkazu výměr.
- *Do soupisu prací byla doplněna položka pro kabel 3x4 mm<sup>2</sup>, včetně souhrnné délky - viz příloha.*
- Kabel, který by zapadal do položky č. 11 nového výkazu výměr v souhrnné délce 450 m, není obsažen v tabulce kabelů.
- *Byla upravena položka č.11, tak aby odpovídala kabelu CYKY 3x4, včetně souhrnné délky.*
- *Na základě tabulky kabelů byly upraveny položky ukončení kabelů.*

#### **Dotaz č. 133:**

SO 10-76-03 ŽST Kolín, úprava osvětlení nástupiště č. 2

V rámci dotazu č. 110 bylo opraveno množství položky č. 1 v nejnovějším výkazu výměr, ale uchazeč se ptal na položku č. 2.

**Odpověď č. 133:**

*SO 10-76-03 ŽST Kolín, úprava osvětlení nástupiště č. 2*

*Opraveno v soupise prací – viz příloha.*

*Správně je 20 m u položky č. 2. K položce č. 1 byla vrácena původní hodnota 90m.*

Příloha: soupis prací

Ing. Petr Hofhanzl (*podepsáno elektronicky*)

ředitel Stavební správy západ

Správa železnic, státní organizace

na základě pověření č. 2446 ze dne 11.05.2018